

IZIWS-505-63/2018

Poznań, 07.06.2018

Dot.: budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dz. nr 2012, 2036//, 2019/1 Mosina

AKPRO
Agnieszka Kurowska

ul. M. Dąbrowskiej 4
62-050 Mosina

W odpowiedzi na Państwa pismo nr 3.1/02/1042/2018, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu - w uzupełnieniu do uzgodnienia nr IZDK2g-505-90/17 z Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim - informuje, że uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. geodezyjnych nr 2012, 2036/1 i 2019/1 ob. Mosina z następującymi uwagami:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem z zachowaniem skrajni budowli i wymagań obowiązujących norm m.in.:
 - BN-808939-17 „Przeprowadzenie rurociągów pod torami kolejowymi”.
 - BN-75/8846-01 „Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych”.

Wprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Poznaniu.

2. Dodaje się punkt nr 16:
Zaktualizowane mapy geodezyjne w formie opisowej i graficznej (na nośniku informatycznym) należy przekazać do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań oraz do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
3. Dodaje się punkt nr 17:
Po zakończeniu inwestycji Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu dotyczącej najmu gruntu kolejowego (pozostawienie w gruncie).
4. Dodaje się punkt 18:
Na 110 dni przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się wraz z harmonogramem wykonywania prac do Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodległości 8, w celu:
 - ustalenia terminu rozpoczęcia i czasu trwania robót,
 - wyznaczenia nadzoru,
 - opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów,
 - wydania pozwolenia na wykonywanie robót.
 - podpisania umowy świadczenie usługi (w załączeniu).

Czynności te są odpłatne.

5. Dodaje się punkt 19:
Wykonawca powinien posiadać przeszkolenie w dziedzinie bhp informujące o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z „Zasadami bezpieczeństwa pracy podczas

wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. **lbh-105** stanowiącego załącznik do Uchwały nr 699/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 czerwca 2017r.". W tym celu Wykonawca powinien wystąpić do tutejszego Zakładu ze stosownym wnioskiem o przeszkolenie pracowników (**szkolenie jest odpłatne**) i złożyć pisemne oświadczenie o przebytych szkoleniach w zakresie bhp.

6. Dodaje się punkt 20:
Dla określenia powierzchni zajmowanego terenu PKP jako plac budowy należy przedłożyć mapę (podkład geodezyjny kolejowy) wraz z zaznaczoną działką i terenem pod budowę, celem naliczenia opłaty za jego zajęcie.
7. Dodaje się punkt 21:
Wykonawca zgłosi się do Straży Ochrony Kolei w celu uzyskania pozwolenia na przebywanie na terenie kolejowym.
8. Dodaje się punkt 22:
Inwestor zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkód powstałych w czasie wykonywania robót oraz awarii wynikłych w trakcie eksploatacji.
9. Dodaje się punkt 23:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym powstałe nie z winy PKP lub w tych przypadkach, w których inwestor nie dopełnił obowiązku geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej pomiarów do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwoleniem wstępu dla Wykonawcy na teren kolejowy i jest **ważne do dnia 01.06.2020 roku**.

Pozostała treść uzgodnienia IZDK2g-505-90/17- pozostaje bez zmian.

Załączniki:

- wzór umowy świadczenia usługi.

ZASTĘPCA DYREKTORA


Remigiusz Olejnik

Opracował: Andrzej Czajka,
tel. +48 61 633 10 12