



Gdańsk, dnia 06.05.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa serwerów obliczeniowych z zestawem wysokowydajnych kart GPGPU w ramach realizacji inwestycji dotyczącej nowoczesnej infrastruktury GPGPU dla głębokiego uczenia naukowych sieci neuronowych.**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą Pzp/ (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udzielił następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Państwa oferty, w której przedstawimy serwer o głębokości 850mm.

Odpowiedź:

W świetle odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 5.05.2021 Zamawiający wskazuje, że prośba jest bezzasadna ponieważ Zamawiający nie określa innych wymagań co do głębokości serwera poza wymogiem montażu w szafie teletechnicznej Rack 19" o klasie głębokości do 120 cm. W razie wątpliwości należy dokonać wizji lokalnej.

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej