

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**dot. wykonania przeglądów rocznych instalacji gazowych w obiektach**  
**Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych**

1. Przeglądy roczne instalacji gazowych należy wykonać w następujących obiektach:

Lp.	Obiekt (Jednostka Policji, adres)	Ilość urządzeń gazowych	System bezpieczeństwa inst. gazowej
1	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomska 108/112	6	brak
2	Policyjna Izba Dziecka KWP w Łodzi ul. Skrzywana 14	2	brak
3	Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 30/38	5	brak
4	Komisariat Policji w Wolborzu ul. Warszawska 3	2	brak
5	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18	3	GAZEX
6	Komisariat Policji w Hermanowie Hermanów 24n	2	brak
7	Posterunek Policji we Wrzącej ul. Sikorskiego 6	2	GAZEX
8	Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 23	2	ATEST-Gaz
9	Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach ul. Targowa 22	3	GAZEX
10	Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu ul. Warszawska 22a	2	GAZEX
11	Komisariat Policji w Kamieńsku ul. Ludowa 23	2	brak
12	Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 8/12	2	brak
13	Komisariat Policji w Zelowie ul. Kościuszki 33	3	GAZEX
14	Posterunek Policji w Klukach Kluki 27	2	brak
15	Komisariat Policji w Paradyżu ul. Przedborska 31a	2	brak
16	Komisariat Policji w Tuszynie ul. Żeromskiego 31	3	GAZEX
17	Komisariat Policji w Rzgowie Plac 500-lecia 6	2	brak
18	Ogniwo Konne Policji w Smardzewicach ul. Łąkowa 1	3	brak
19	Posterunek Policji w Andrespolu ul. Brzezińska 6	2	GAZEX
20	Komisariat Policji w Warcie ul. Sadowa 47	2	GAZEX

2. Zakres czynności przeglądowych dla każdego obiektu obejmuje:

- a) ciśnieniową próbę szczelności instalacji gazowej w obiekcie,
- b) optyczną ocenę stanu technicznego instalacji,
- c) sprawdzenie instalacji przenośnym detektorem do wykrywania nieszczelności instalacji,
- d) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności z wyszczególnieniem dokonanych ewentualnych napraw,
- e) dla obiektów, w których występuje aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej należy wykonać sprawdzenie działania tego układu oraz sporządzić protokół z wykonanych czynności.

3. Wykonawca musi wykazać, że posiada personel zdolny do wykonania zamówienia.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada przynajmniej jedną osobę przewidzianą do wykonania zamówienia legitymującą się świadectwami kwalifikacyjnymi typu E z grupy 1 i grupy 3, a także certyfikaty firm GAZEX i ATEST-Gaz na wykonywanie montażu i konserwacji urządzeń tych firm. Kopie świadectw kwalifikacyjnych i certyfikatów należy dołączyć do formularza ofertowego.

4. **W przypadku ujawnienia urządzeń gazowych lub systemów bezpieczeństwa instalacji gazowej niewymienionych w powyższej tabeli jednostek Policji, Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania przeglądów takich urządzeń i systemów w ramach ryzyka ryczałtowego.**

5. W przypadku braku klucza do systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Wykonawca winien, w ramach wynagrodzenia, uzupełnić jego brak.