



LEGENDA:
— Instalacja gazowa

o o oznaczenie gazomierza

• zawór kulowy odcinający

▼ filtr siatkowy do gazu

— rura osłonowa

≡ przewód koncentryczny 125/80

1. INSTALACJĘ GAZOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH POPRZEC SPAWANIE
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZECZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
3. DOMIAR RUROCIĄGÓW WYKONAĆ NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. PRZEWODY SPALINOWE WŁĄCZYĆ DO PRZEWODÓW KOMINOWYCH W MIEJSCACH ZGODNYCH Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ
6. NA PIONIE ZASILAJĄCYM KOCIOŁ GAZOWY ZAMONTOWAĆ FILTR GAZU DN20 ORAZ ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20.
7. PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD STROPEM POMIESZCZEŃ
8. W POMIESZCZENIACH Z KOTŁAMI GAZOWYMI NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ.

box 25			
B O X 2 5 Adam Tuszyński Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław, NIP: 5562630246, REGON: 363148595 tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl			
nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość			
nazwa i adres inwestora: GMINA PAKOŚĆ ul. Rynek 4 88-170 Pakość			
tytuł projektu: PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ			
nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA - INSTALACJA GAZOWA			
branża:	sanitarna	skala:	1:50
projektant:	mgr inż. Witold Kowalewski	nr uprawnień:	1411/75 Bg
sprawdzający:	tech. bud. Eugeniusz Wojtyński	nr uprawnień:	GP-KZ-7342/668/94
data:	27.09.2021	podpis:	