



- LEGENDA:
- Instalacja gazowa
  - o oznaczenie gazomierza
  - zawór kulowy odcinający
  - filtr siatkowy do gazu
  - rura osłonowa

1. INSTALACJĘ GAZOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH POPRZEC SPAWANIE
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
3. DOMIAR RUROCIĄGÓW WYKONAĆ NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. PRZEWODY SPALINOWE WŁĄCZYĆ DO PRZEWODÓW KOMINOWYCH W MIEJSCACH ZGODNYCH Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ
6. NA PIONIE ZASILAJĄCYM KOCIOŁ GAZOWY ZAMONTOWAĆ FILTR GAZU DN20 ORAZ ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20.
7. PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD STROPEM POMIESZCZEŃ
8. W POMIESZCZENIACH Z KOTŁAMI GAZOWYMI NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ.



**B O X 2 5**  
**Adam Tuszyński**

Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław,  
NIP: 5562630246, REGON: 363148595  
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

*nazwa i adres obiektu budowlanego:*

**PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO**  
dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

*nazwa i adres inwestora:*

**GMINA PAKOŚĆ**  
**ul. Rynek 4**  
**88-170 Pakość**

*tytuł projektu:*

**PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ**

*nazwa rysunku:*

**RZUT PIĘTRA - SCHAMAT GAZOMIERZY MIECHOWYCH G4**

*branża:*

**sanitarna**

*skala:*

**1:100**

*numer rys.:*

**S.G-06**

*projektant:*

**mgr inż.**  
**Witold Kowalewski**

*specjalność:*

**instalacyjna**

*nr uprawnień:*

**1411/75 Bg**

*data:*

**27.09.**  
**2021**

*podpis:*

*sprawdzający:*

**tech. bud.**  
**Eugeniusz Wojtyniak**

*specjalność:*

**instalacyjna**

*nr uprawnień:*

**GP-KZ-7342/**  
**668/94**

*data:*

**27.09.**  
**2021**

*podpis:*