



- OZNACZENIA:
- zasilanie instalacji ogrzewczej w podłodze
 - powrót instalacji ogrzewczej w podłodze
- UWAGI:
- INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z:
 - Z RUR WIELOWARSTWOWYCH W ZWOJU O POŁĄCZENIACH ZACISKANYCH UŁOŻONYCH W POSADZCE I ŚCIANACH.
 - GRZEJNIK Z ZASILANIEM DOLNYM WYPOSAŻYĆ W:
 - WKŁADKĘ DO GRZEJNIKÓW ZINTEGROWANYCH;
 - ZESPÓŁ PODŁĄCZENIOWY KĄTOWY;
 - KOREK ODPOWIETRZAJĄCY.
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIK Z ZASILANIEM DOLNYM W WYKONANIU KRYTYM, OD ŚCIANY.
 - PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.
 - PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
 - DOMIAR RUROCIĄGÓW I ELEMENTÓW WYKONAĆ NA BUDOWIE.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

box25

B O X 2 5
Adam Tuszyński

Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław,
NIP: 5562630246, REGON: 363148595
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO
dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

nazwa i adres inwestora:

GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

tytuł projektu:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ

nazwa rysunku:

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

branża:

sanitarna

skala:

1:100

numer rys.:

S.C-03

projektant:

mgr inż.
Witold Kowalewski

specjalność:

instalacyjna

nr uprawnień:

1411/75 Bg

data:

27.09.
2021

podpis:

sprawdzający:

tech. bud.
Eugeniusz Wojcyniak

specjalność:

instalacyjna

nr uprawnień:

GP-KZ-7342/
668/94

data:

27.09.
2021

podpis: