

#### UWAGI


1. Zachować ciągłość zbrojenia w ławach i narożach na długości min. 50cm
2. W miejscu oparcia słupów żelbetowych w ławach i stopach fundamentowych zakotwić pręty łącznikowe.
3. Pod fundamenty wykonać podlewkę z "chudego" betonu gr. 10cm - beton kl. C8/10
4. Ściany fundamentowe bloczek betonowy gr 25cm
5. Dokładną izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową wykonać według szczegółowego rozwiązania w projekcie architektonicznym.
6. Fundamenty wykonywać na gruncie nośnym, rodzimym. Nie przegłębiać dna wykopu. Odbioru dna wykopu i poziomu posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do dziennika budowy.
7. Uziom fundamentowy zakotwić do zbrojenia wg. projektu instalacji odgromowej.
8. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych"
9. Odbioru zbrojenia dokona kierownik budowy z wpisem do dziennika budowy.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25  
STAL ZBROJENIOWA - AIIIIN 34GS  
- ST0S (Ø)

Ławy ŁF.01 120x45cm  
Zbrojenie wg obliczeń konstrukcyjnych

Stopa SF.01 120x120x45cm  
Zbrojenie siatką Ø12 co 20cm  
Beton C25/30, stal AIIIIN

Trzpienie T.01 25x25cm  
Zbrojenie podłużne 2Ø12 na boku  
Beton C25/30, stal AIIIIN



**B O X 2 5**  
**Adam Tuszyński**

Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław,  
NIP: 5562630246, REGON: 363148595  
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

*nazwa i adres obiektu budowlanego:*

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO  
dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

*nazwa i adres inwestora:*

**GMINA PAKOŚĆ**  
**ul. Rynek 4**  
**88-170 Pakość**

*tytuł projektu:*

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ

*nazwa rysunku:*

**RZUT FUNDAMENTÓW**

branża:	skala:	numer rys.:
konstrukcja	1:100	<b>K.01</b>
projektant: inż. bud. Jan Lewandowski	specjalność: konstrukcja	nr uprawnień: KUP/0114/ POOK/04
data: 27.09. 2021	podpis:	
sprawdzający: mgr inż. Andrzej Lau	specjalność: konstrukcja	nr uprawnień: KUP/0003/ PBKb/19
data: 27.09. 2021	podpis:	
opracował: inż. bud. Krzysztof Tuszyński	specjalność: konstrukcja	nr uprawnień: GP-KZ 7342/86/92
data: 27.09. 2021	podpis:	