
Proj. kabel SN-15kV zabezpieczyć rurą ochronną HDPE160. LKSN 056700 i 050700 zabezpieczyć dwoma oddzielnymi rurami ochronnymi.
Kolizja 1(EO-2.1), km 358+450 - linia nap. SN-15kV, nr 050700, rel: GPZ Pruszcz - LN 015360 Leśniewo - linię nap. należy skablować kablem typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150RM/ 25 12/20kV, L=72m
Kolizja 2(EO-2.2), km 358+450 - linia nap. SN-15kV, nr 056700, rel: GPZ Pruszcz - Rotmanka - linię nap. należy skablować kablem typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150RM/ 25 12/20kV, L=120m
Proj. słup 6/KK E-12/25
demontaż: istn. słup SL-6/O 3x BSW-12
Proj. słup 6A/KK E-12/25
Proj. słup 10/KK E-12/25
demontaż: istn. słup SL-8/O 2x BSW-12
demontaż: istn. słup SL-9/P BSW-12
demontaż: istn. słup SL-10/P BSW-12
Proj. słup 8/KK E-12/25
056700-3 3xAFL-6 70 GPZ Pruszcz - Rotmanka
050700-5 3xAFL-6 70 GPZ Pruszcz - LN 015360 Leśniewo
istn. słup SL-7/N 2x BSW-12
istn. słup SL-12/N 3x BSW-12
istn. słup SL-11/P BSW-12
istn. słup SL-13/O 2x BSW-12
istn. słup SL-14/N 3x BSW-12
istn. szafka oświetleniowa
Przepust PPR3
Most M1
Most M2
Most M3
Mur oporowy MO1
Mur oporowy MO2
Mur oporowy MO3
Mur oporowy MO4
Mur oporowy MO5
Wiadukt WD1
Łącznica nr 1
Łącznica nr 2
Łącznica nr 3
Kanał Nowa Radunia
rz. Radunia
Kabel oświetleniowy relacji słup 2/4 - 2/5 należy wprowadzić na projektowany słup oświetleniowy SO-I/1/7
proj. szafka SO-I GDDKiA teren w okół szafki utwardzić
PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ OBIEKT MOSTOWY
Przekrój poprzeczny A–A
ORIENTACJA:
STRABAG SPV POMORZE
ul. Wincentego Witosa 19
81-577 Pruszcz Gdański
LEGENDA:
BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM
PROJEKT BUDOWLANY
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Sowiańska 20 83-000 Pruszcz Gdański
Plan sytuacyjny
Gdańsk, ul. Andrzeja Struga 8A/4 NIP: 583–320–14–34
Gdynia, ul. Lotników 62 NIP: 586–219–45–36
mgr inż. Waldemar Wasilewski
mgr inż. Grzegorz Dudziak
mgr inż. Jacek Wiśniewski
mgr inż. Jacek Wiśniewski
mgr inż. Jacek Wiśniewski