

FIP.271.1.6.2021.AS7

***Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ***

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia*

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 22.09.2021r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

*1. Czy Zamawiający dopuszcza przepust z rur PP fi 800 i fi 1000 SN8?*

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy wykonywaniu remontu przepustów rury z PP o średnicy fi 800 i wytrzymałości obwodowej SN8 oraz rur o średnicy fi 1000 i wytrzymałości obwodowej SN8.**

ZATWIERDZIŁ:

*/-/Włodzimierz Rak*