

Osie, dnia 28.06.2024

Zn.spr.: SA.270.6.2024

**Strona internetowa  
Zamawiającego****ODPOWIEDZ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 274 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), pn: „**Budowa dwóch odcinków drogi leśnej pożarowej nr 22 o łącznej długości 5540 m**”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął w dniu 28.06.2024 r., przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

**Zamawiający otrzymał następujące zapytanie:**

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy kruszywo łamane otrzymane w wyniku przekruszenia żwirów/kamieni/głazów pozyskanych ze żwirowni czy dopuszcza jedynie kruszywo ze skały litej? Oraz proszę o informację dotyczącą kategorii przekruszenia dla KŁSM 0/63 mm oraz dla KŁSM 0/31,50 mm.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający dopuszcza do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy jedynie kruszywo ze skały litej zgodnie ze STWiOR.
2. Kategorie przekruszenia KŁSM zgodnie z Polskimi Normami.

Z poważaniem  
Dorota PIECHOWSKA  
nadleśniczy

podpisano elektronicznie

Sprawę prowadzi: Joanna DAMS, tel.: +48 52 33 29 503, e-mail: joanna.dams@torun.lasy.gov.pl