

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRYŻÓWIE
38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 33
PZD(4510)18.2021.32

URZĄD MIEJSKI W STRYŻÓWIE
KANCLARIA OGÓLNA
WYDANE
02. 12. 2021
L. dz. 16936/2021
Zaś.
DECYZJA

Strzyżów, dnia 30.11.2021

Na podstawie:

- 1) art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
- 2) art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
- 3) Uchwały NR 212/2003 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie do wydawania decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2021 r. złożonego przez:

Gmina Strzyżów
ul. Przecławczyka 5
38 - 100 Strzyżów

zezwalam

na lokalizację projektowanej linii elektroenergetycznej ziemnej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi (działka drogowa nr ewid. 140/2) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1937 R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów w miejscowości Godowa, zgodnie z załączonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1), stanowiący załącznik do niniejszej decyzji z zachowaniem następujących warunków:

1. Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności. Słupy oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi.
2. Lico słupa oświetleniowego powinno być usytuowane od krawędzi jezdni:
 - słupy nr 1, 2, 3, 4 - **min. 3,80 mb**,
 - słupy nr 5, 6, 7, 8, 9 - **min. 4,00 mb**.
3. Elektroenergetyczną linię kablową ziemną do zasilania oświetlenia ulicznego należy wykonać w granicy pasa drogowego w rurze ochronnej; głębokość posadowienia rury ochronnej min. 1,2 m pod poziomem terenu, a pod zjazdami z drogi powiatowej wykonać metodą podwiertu na głębokości min. 1,5 m pod poziomem terenu.
4. Po wykonaniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu poprzedniego i uporządkować teren przyległy, a teren po wykopach należy zagęścić (wskaźnik zagęszczenia gruntu min. 0,98).
5. Prace należy wykonywać bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.