

Katowice, dnia 16 stycznia 2023 roku

WPZ.52840.1.273.2022.AM

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2022 r. (data wpływu do tut. Komendy 8 listopada 2022 r.) sporządzonego przez Panią Ewę Skorut-Nawarę ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, reprezentującą Pana Grzegorza Sikorskiego – Wójta Gminy Hażlach, na podstawie przedłożonego Pełnomocnictwa z dnia 28 września 2022 r., dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie zlokalizowanym pod wskazanym adresem, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pn.: *„Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych pomieszczenia kotłowni mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie przy ul. Szkolnej 1”*, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Jeremiego Szczygłowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Jacka Mazurkiewicza,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w wyżej wymienionym budynku wymagania bezpieczeństwa pożarowego, zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczącego:

- lokalizacji kotłowni gazowej o łącznej mocy cieplnej powyżej 60kW do 2000 kW na kondygnacji podziemnej (§176 ust. 1),
- kubatury pomieszczeń z kotłami (§176 ust. 7);

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:

1) zabezpieczenia przeciwpożarowego kotłowni gazowej poprzez:

- a) wydzielenie ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 120 (NRO),
- b) wydzielenie drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60,
- c) zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych przechodzących przez ściany i strop do klasy odporności ogniowej EI 120 (NRO),
- d) wykonanie na granicy stref pożarowych, na ścianie zewnętrznej do wysokości stropu znajdującego się nad kotłownią, pionowych pasów z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI60,

2) wyposażenia pomieszczenia kotłowni gazowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o natężeniu 5 luksów, wykonane według wymagań określonych w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w oświetlenie sztuczne, zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65,

3) wyposażenia pomieszczenia kotłowni gazowej w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej składający się z:

- a) detektora gazu o konstrukcji przeciwybuchowej osłony ognioszczelnej z wymiennym sensorem,
- b) sygnalizatora akustyczno-optycznego,
- c) modułu alarmowego,
- d) pełnoprzelotowego elektromagnetycznego zaworu klapowego MAG,
- e) modułu sterującego zaworem.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia, w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.




nadbryg. Jacek Kleszczewski

Otrzymuje:

1. Pani Ewa Skorut-Nawara
ul. Słowackiego 42
42-400 Myślenice (+1 egzemplarz ekspertyzy) **ZPO**

Do wiadomości:

2. KP PSP Cieszyń (+1 egzemplarz ekspertyzy) **PO**
3. KW PSP Katowice WPZ a/a. (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Katowice, dnia 16 stycznia 2023 r.

WPZ.52840.4.139.2022.AM

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), w związku z treścią §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2022 r. (data wpływu do tut. Komendy 8 listopada 2022 r.) sporządzonego przez Panią Ewę Skorut-Nawarę ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice, reprezentującą Pana Grzegorza Sikorskiego – Wójta Gminy Hażlach, na podstawie przedłożonego Pełnomocnictwa z dnia 28 września 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego doprowadzenia drogi pożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie przy ul. Szkolnej 1, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych pomieszczenia kotłowni mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie przy ul. Szkolnej 1*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Jeremiego Szczygłowski oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Jacka Mazurkiewicza,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie w przedmiotowym budynku rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymagań zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:

- przebiegu drogi pożarowej wzdłuż dwóch stron budynku na całej jego długości (§12 ust. 2),
- zapewnienia dostępu do 50% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości powyżej 60m (§12 ust. 3 pkt 2),
- zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m (§12 ust. 9),
- zapewnienia odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu (§12 ust. 10),
- minimalnej szerokości drogi pożarowej (§13 ust. 1),

i spełnienie tych wymagań w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek:

- 1) realizacji wszystkich zadań wskazanych w Postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 stycznia 2023 r. znak WPZ.52840.1.273.2022.AM,
- 2) doprowadzenia drogi pożarowej do budynku, zapewniającej dojazd jednostkom ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku, w sposób wskazany w treści i części graficznej ekspertyzy,
- 3) zapewnienia drogi pożarowej umożliwiającej przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni, co najmniej 100kN i nachyleniu nie przekraczającego 5%,
- 4) oznakowania przebiegu drogi pożarowej oraz placów manewrowych przy budynku poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz

znakami bezpieczeństwa wg. wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



nadbryg. Jacek Kleszczewski

Otrzymuje:

1. Pani Ewa Skorut-Nawara
ul. Słowackiego 42
42-400 Myślenice (+1 egzemplarz ekspertyzy) **ZPO**

Do wiadomości:

2. KP PSP Cieszyń (+1 egzemplarz ekspertyzy) **PO**
3. KW PSP Katowice WPZ a/a. (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.