

Kraków, 06.11.2023 r.

## **Odpowiedzi na wnioski wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy postępowania: Remont dachu wraz z jego dociepleniem oraz wymianą luksferów,  
nr sprawy: 28/TP/DiR/2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

W jaki sposób Zamawiający przewidział montaż rynny (cokołu) rysunek A10. Jak będzie mocowane, do jakiego elementu, jaka jest przewidziana konstrukcja wsporcza?

### **Odpowiedź:**

Cokół (podstawę) rynny stanowią żelbetowe istniejące koryta w których należy wykonać 1% spadek w kierunku odpływu oraz wykonać izolację z płynnej membrany poliuretanowej z zatopioną włókniną o gramaturze min 200g/m<sup>2</sup> gr min 2,5mm zgodnie z opisem technicznym. Tym samym izolacja ta, zastępuje tradycyjną rynnę wykonaną z blachy.

ZATWIERDZIŁ

**Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju  
dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN**