



Kanclerz

23.05.2023 r.

Centralny nr postępowania: ZP/106/055/R/23

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na budowę abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, dz.nr 403, obr. nr 0054

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Jaki materiał uzwojenia transformatora ma zostać uwzględniony w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno uzwojenia wykonane z aluminium jak i miedzi.

2. Jaka jest odległość między PG1 a PG3, ile metrów kabla ma zostać uwzględnione jakby zapas zostawiony w PG1 nie wystarczył?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku niewystarczającego zapasu kabla należy przewidzieć jego przedłużenie z wykorzystaniem muf kablowych SN. Ewentualne przedłużenie linii kablowej o nie więcej niż 5 metrów.

3. Czy zamówienie obejmuje doprowadzanie oraz podłączenie kabli - odpływy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jedynymi odpływami/dopływami spoza stacji, których podłączenie należy uwzględnić w ofercie są linie kablowe powstałe po przecięciu okablowania obecnie łączącego stacje PG1 i STOS TOR „A”.

4. Czy obudowa PG3 może być prefabrykowana z zachowaniem ścian i dachu REI120 oraz z zachowaniem wymiarów zewnętrznych zgodnych z projektem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość prefabrykacji stacji z zastrzeżeniem utrzymania wymaganych parametrów technicznych.

Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Kanclerz
mgr inż. Mariusz Miler

.....
(*podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej*)