



Kanclerz

11.03.2024 r.

Centralny nr postępowania: ZP/35/055/U/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę naprawy polegająca na wymianie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z utylizacją demontowanych czujek jonizacyjnych w Domu Studenckim nr 8 Politechniki Gdańskiej

### **Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ**

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 9

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis o dostawie i montażu oraz koordynacji spraw formalnych związanych z podłączeniem centrali ppoż. do PSP. Utrzymanie aktywnego powiadomienia wiąże się z comiesięcznymi kosztami utrzymania monitoringu oraz podpisania umowy na prowadzenie monitoringu ppoż. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ponoszenia kosztów aktywnego monitoringu do PSP w trakcie całego okresu gwarancyjnego oraz podpisania umowy na usługi monitoringu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada umowę na świadczenie usług monitoringu ppoż w DS-8. Wykonawca ma jedynie odpowiednio zaprogramować wyjścia centrali i do ich zacisków odpowiednio podłączyć przewód z UTA (w uzgodnieniu z firmą świadczącą dla nas usługę monitoringu ppoż).

Pytanie 10.

Czy posiadają Państwo operat przygotowany przez PSP lub projekt zmodernizowanego systemu, który został zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż.?

Odpowiedź:

Posiadamy dokumentację powykonawczą SSP, która była wystawiona do wglądu podczas wizji lokalnej. Dokumentacja została zaopiniowana przez rzeczoznawcę ppoż.

Pytanie 11.

W związku z tym, iż Zamawiający nie przewiduje wymiany okablowania, a tylko dopuszcza wykorzystanie istniejącego. Kto dokona naprawy uszkodzonych linii kablowych o ile po założeniu nowych urządzeń nie będą lub ich jakość okaże się niewłaściwa?

Odpowiedź:

Jeżeli uszkodzenie linii kablowych powstanie podczas naprawy z winy Wykonawcy to naprawę dokona Wykonawca. Instalacja kablowa jest sprawna.

Pytanie 12.

W rozdziale III pkt. 2 SWZ Zamawiający zakłada iż Wykonawca ma dostarczyć i zainstalować wszystkie niezbędne elementy nowego SSP w taki sposób aby uzyskać pełną funkcjonalność systemu, w tym współpracę z Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (DSO), Systemem Oddymiania oraz nadajnikiem UTA. Kto ma naprawić urządzenia systemu oddymiającego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego(DSO) gdy okaże się, że są one uszkodzone?

Odpowiedź:

Naprawa ewentualnych niesprawności DSO, UTA lub Systemu Oddymiania nie leży w zakresie tego zadania.

Pytanie 13

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trakcie pożaru powinien nastąpić awaryjny zjazd windy.

Proszę o informacje czy windy w obiekcie Zamawiającego są przystosowane (mają takie sterowanie) do wykonania takiej procedury.

Odpowiedź:

Windy posiadają sterowanie do zjazdu pożarowego.

Pytanie 14.

Proszę o informacje czy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej podpisanej przez rzeczoznawcę ds. ppoż.?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą zaopiniowaną przez rzeczoznawcę ppoż.

Pytanie 15.

W rozdziale III pkt. 5 SWZ Zamawiający wymusza na Wykonawcy oszacowanie zmiany ilości modułów wejścia/ wyjścia aby zapewnić poprawną komunikację z systemami u urządzeniami wykonawczymi.

Czy można otrzymać informacje czym owe moduły mają sterować ?

Odpowiedź:

Centrala i moduły wejścia/wyjściaysterowują wszystkie urządzenia wykonawcze, takie jak: centrala oddymiania , DSO, UTA, windy, centrale wentylacyjne, trzymacze drzwiowe...

Pytanie 16.

W rozdziale XII pkt. 2. SWZ Zamawiający informuje iż zobowiązany jest wycenić każdy asortyment zawarty w formularzu rzeczowo–cenowym i wpisać/obliczyć ceny jednostkowe oraz wartość netto i brutto oraz podatek dla poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego. Proszę o informacje czy Zamawiający jest w posiadaniu formularza rzeczowo-cenowego w którym istnieje możliwość wpisania cen jednostkowych poszczególnych elementów systemu, jeśli tak to proszę o przesłanie, gdyż w formularzu załączonym do postępowania istnieje możliwość jedynie jednej (łącznie) kwoty zamówienia. Co uniemożliwia dokonanie obiektywnego porównania ofert.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu nie występuje formularz rzeczowo-cenowy. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ polegającej wykreślenie punktu 2 rozdziału XIII SWZ o treści: Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdy asortyment zawarty w formularzu

rzeczowo–cenowym i wpisać/obliczyć ceny jednostkowe oraz wartość netto i brutto oraz podatek dla poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego.

Pytanie 17.

Czy Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonywania, w okresie gwarancji, okresowych przeglądów zainstalowanego systemu ?

Odpowiedź:

Okresowe przeglądy SSP na terenie PG są wykonywane przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym dlatego Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania okresowych przeglądów.

Pytanie 18.

Zadanie przewiduje wykorzystanie istniejącego okablowania. Kto dokona naprawy uszkodzonych linii kablowych o ile po założeniu nowych urządzeń nie będą działały lub ich jakość okaże się niewłaściwa?

Odpowiedź:

Jeżeli uszkodzenie linii kablowych powstanie podczas naprawy z winy Wykonawcy to naprawę dokona Wykonawca. Instalacja kablowa jest sprawna.

Pytanie 19.

W czasie wizji lokalnej zauważono, że niektóre pomieszczenia i przestrzenie międzystropowe nie są obecnie wyposażone w czujniki przeciwpożarowe. Czy Wykonawca ma przyjąć doposażenie istniejącego systemu w brakujące segmenty okablowania i czujniki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rozbudowy systemu.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejących podstaw do czujników (G-40)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wymiany elementów systemu na nowe. Dotyczy to również gniazd czujek.

Wszystkie udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

**KANCLERZ**

**mgr inż. Mariusz Miler**

.....  
(Kierownik Zamawiającego /osoba upoważniona)