

Pruszcz Gdański, dnia 26.03.2021 r.

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00017519/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część nr 1: Przebudowa toalet pion nr 2”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie pozycji z działu 2.2 czynności w zakresie wykonywania rozdzielnic elektrycznych- montaż przyściennych rozdzielnic, szaf ,pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych szt 4- którego elementu w rozdzielnicy dotyczy ta pozycja.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że są to czynności związane z dostarczeniem i prefabrykacją kompletnej rozdzielnicy elektrycznej, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Brak w przedmiarach robót dostawy i montażu wpustów 1 fazowych oraz wpustów zasilania DC 24 V. Jeśli stanowią przedmiot zamówienia , proszę o uzupełnienie przedmiaru o te prace.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że wypustów elektrycznych się nie dostarcza – wypusty elektryczne są konsekwencją ułożenia nowych przewodów, mających początek w rozdzielnicy elektrycznej, a koniec we wspomnianych wypustach. Wypusty te w domyśle zasilają elementy określone w dokumentacji projektowej.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ


Janusz Wróbel