

Janikowo, dnia 06.05.2022 r.

Urząd Miejski  
ul. Przemysłowa 6  
88-160 Janikowo

*1.dz. 340/02/2023*

**Warunki techniczne: Dotyczy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rurociągu tłocznego w miejscowości Głogówek Dz. nr 1/3, 1/1 oraz Dębina Dz. nr 97, 96/1, 94/2, 94/1.**


1. Inwestor zaprojektuje i wybuduje nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny) łączący miejscowości Głogówek Dz. nr 1/3, 1/1 oraz Dębina Dz. nr 97, 96/1, 94/2, 94/1.
2. Przed rozpoczęciem robót inwestor winien zgłosić budowę sieci wodociągowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur atestowanych PE HD o przekroju DN 110. Sieć należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną zgodnie z normami, a w przypadku przebiegu sieci pod drogą, umieścić w rurze osłonowej.
4. Wszystkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej ulegające częściowemu zakryciu ( tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem (odbioru częściowe) w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Janikowie tel. 52 35 144 57 .
5. Zakończenie prac związanych z budową sieci inwestor zgłasza w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Janikowie tel. 52 35 144 57 w celu dokonania odbioru technicznego.
6. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z wydanymi warunkami oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.
7. Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej dokonywany jest

wciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Z odbioru wykonanej sieci przedsiębiorstwo sporządza protokół zawierający datę, strony oraz przedmiot odbioru, a także inne ustalenia (jeżeli były) i podpisy stron.

8. Na trasie sieci nie należy lokalizować elementów małej architektury, zieleni, chodników i dojazdów.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od datowania pisma.

Kierownik ZWKiEC

  
**Karol Nowicki**  
Sporządził:

**DYREKTOR**

  
**mgr Jan Drzewiecki**  
zatwierdził