



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKP/112/2019/MPK

Gdańsk, dnia 19.11.2019r.

Dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko”.

W związku z postępowaniem publicznym sygn. akt nr I/PNE/154/2019/MD Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że należy również w wycenie uwzględnić:

1. Dostosowanie złącza kablowego przy budynku Czyżewskiego 31 dla wprowadzenia i podłączenia projektowanego kabla zasilającego budynek warsztatowy. Wykonawca przygotuje schemat układu pomiarowego (półpośredniego) budynku warsztatowego i uzgodni go w Enerdze – Operator. Układ pomiarowy zlokalizowany jest w rozdzielni budynku warsztatowego. Układ pomiarowy węzła cieplnego powinien uwzględniać współpracę z głównym wyłącznikiem prądu budynku.
2. Dostosowanie rozdzielni głównej w budynku Czyżewskiego 31 do podłączenia zasilania elektrycznego węzła cieplnego w budynku warsztatowym, wraz z podłączeniem do istniejącego układu pomiarowego.
3. Wykonanie połączenia wlv kablem YKY 5x10 układu pomiarowego węzła cieplnego w budynku przy Czyżewskiego 31 z projektowanym budynkiem warsztatowym po trasie kabla YAKY 4x120. Szacowana długość wlv około 228 m.

W załączeniu nowa tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego. *nv. 2*

*Załącznik nr. 1. Zamienne tabela elementów
wynagrodzenia ryczałtowego nr. 2.*

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz