pomieszczenia poza opracowaniem

pomieszczenia poza opracowaniem

L.0.06a

demontaż istniejących drzwi stalowych osiatkowanych/wymiana stolarki; zwężenie otworu w ścianie bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

demontaż obudowy rurociągu cieplnego 26 mb: 66x80 cm–deski na ramkach stalowych wykonanie i montaż nowych ramek ostonowych, osiatkowanych wg Poz. RB3

demontaż otuliny gipsowej na przewodzie stalowym ⌀250 x2: oczyszczenie przewodu, malowanie x2; wykonanie nowej izolacji z wełny miner. o grubości 80 mm, ostona izolacji z tworzywa – kolor biały/jasny popiel. długość: 25,0 mb

budowa ściany działowej z płyt GK 1,25 cm na ruszcie C100 wypełnienie wełną mineralną miękką o grubości 8 cm; wysokość ściany 2,40 m.

L.0.06

demontaż istniejących drzwi stalowych osiatkowanych/wymiana stolarki; zwężenie otworu w ścianie bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

na warstwach istniejącej posadzki z lastriko ułożyć warstwę wykładziny obiektowej, homogeniczne; o gr. 2 mm (wysoka klasa ścieralności (1), antypoślizgowość R9, odporność na ogień Bfl–s1); przewidzieć warstwę podkładu amortyzującego

budowa ściany działowej z płyt GK 1,25 cm na ruszcie C100 wypełnienie wełną mineralną miękką o grubości 8 cm;

podciąg konstrukcji stropu hp=–0,79 m (1,91 m)

demontaż istniejących przepierzeń stalowych, osiatkowanych

demontaż istniejących drzwi stalowych osiatkowanych/wymiana stolarki; zwężenie otworu w ścianie bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

budowa ściany działowej z płyt GK 1,25 cm na ruszcie C100 wypełnienie wełną mineralną miękką o grubości 8 cm; wysokość ściany 2,05 m.

demontaż istniejących drzwi stalowych osiatkowanych/wymiana stolarki; zwężenie otworu w ścianie bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

demontaż drzwi z ramą stalową zamurowanie 80x210 cm bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

malowanie sufitu (po wymianie oświetlenia); malowanie ścian – pełna wysokość; farba zmywalna zabezpieczona lakierem, malowanie podciągów dotyczy pomieszczeń/powierzchni nr: – L.0.02; L.0.03; L.0.06; L.0.06c; L.0.07; L.0.08 – A.0.08 – całości ścian klatki schodowej w A.0.08

L.0.03
Hu=240 cm

demontaż otuliny gipsowej na przewodzie stalowym ⌀160 x2; oczyszczenie przewodu, malowanie x2; wykonanie nowej izolacji z wełny miner. o grubości 80 mm, ostona izolacji z tworzywa – kolor biały/jasny popiel. długość: 110,0 mb

L.0.05

wymiana drzwi poszerzenie otworu w ścianie

L.0.04

demontaż istniejących drzwi stalowych osiatkowanych/wymiana stolarki; zwężenie otworu istniejącego bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 8 cm

L.0.04a

demontaż istniejących drzwi stalowych osiatkowanych/wymiana stolarki; zwężenie otworu istniejącego bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 8 cm

budowa ściany działowej z płyt GK 1,25 cm na ruszcie C100 wypełnienie wełną mineralną miękką o grubości 8 cm; wysokość ściany 1,95 m.

L.0.06c

wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana mechanicznie wg opracowania branżowego

budowa ściany działowej z płyt GK 1,25 cm na ruszcie C100 wypełnienie wełną mineralną miękką o grubości 8 cm; wysokość ściany 2,40/2,42 m.

demontaż drzwi z ramą stalową zamurowanie 100x210 cm bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

L.0.06b

demontaż istniejących drzwi stalowych osiatkowanych; zamurowanie 144x201 cm bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

L.0.07

na warstwach istniejącej posadzki z lastriko ułożyć warstwę wykładziny obiektowej, homogeniczne; o gr. 2 mm (wysoka klasa ścieralności (1), antypoślizgowość R9, odporność na ogień Bfl–s1); przewidzieć warstwę podkładu amortyzującego

L.0.08

wymiana drzwi stalowych na dymoszczelne z wizjerem i klapką

L.0.01
Hu=280 cm

demontaż drewnianych szafek i zabudów wmontowanych w ścianie; wykonanie i montaż nowych ramek z drzwiami, osiatkowanych/blacha perforowana wg Poz. RB1; RB2.

wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana mechanicznie wg opracowania branżowego

malowanie sufitu (po wymianie oświetlenia); malowanie ścian – poziom 1,0 m poniżej poziomu sufitu; malowanie podciągów

demontaż drewnianych stopnic wraz z konstrukcją drewnianą schodów; wykonanie wylewki betonowej B15 kształtującej stopnie pomiędzy poziomami –2,70 / –3,12 m; wykończenie: płytki ceramiczne z ryflowaną krawędzią na klej.

L.0.03

demontaż drzwi i drewnianej ściany rozdzielającej pomieszczenie

L.0.02

L.0.04

L.0.05

L.0.06

A.0.01

A.0.02
Hu=240 cm

szafki szatniowe 60x60 cm z siedziskiem

A.0.02a

budowa ściany działowej z płyt GK 1,25 cm na ruszcie C100 wypełnienie wełną mineralną miękką o grubości 8 cm; wysokość ściany 2,40/2,42 m.

wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana mechanicznie wg opracowania branżowego

A.0.03

A.0.04

A.0.08

A.0.09

demontaż pochwytu stalowego montaż nowego–rura ⌀50 mm odsunięcie od ściany 50 mm

wymiana drzwi poszerzenie otworu w ścianie

A.0.10

szpachlowanie sufitu; malowanie sufitu (po wymianie oświetlenia); szpachlowanie i malowanie ścian – od wys. 2,0 m farba zmywalna zabezpieczona lakierem; okładzina ścian do wys. 2,0 m – blacha aluminiowa, ryflowana gr. < 2,0 mm, montowana srubami do ściany

A.0.11

A.0.07
Hu=240 cm

wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana mechanicznie wg opracowania branżowego

A.0.12

szpachlowanie ścian i sufitu; malowanie sufitu (po wymianie oświetlenia); malowanie ścian – farba zmywalna, pełna wysokość; do wys. 2,0 m zabezpieczona lakierem;

demontaż drzwi z ramą stalową zamurowanie 100x210 cm bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

A.0.13

demontaż drzwi z ramą stalową, wymiana stolarki, zwężenie otworu istniejącego – bloczki betonu komórkowego odmiany 600 – 12 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Material posadzki	Powierzchnia [m2]
A.0.01	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	14.53
A.0.02	szatnia	płytki ceramiczne	32.12
A.0.02a	zaplecze szatni	płytki ceramiczne	16.24
A.0.03	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	15.79
A.0.07	korytarz	wykładzina obiektowa	84.43
A.0.08	korytarz	płytki ceramiczne	21.26
A.0.09	pom. gospodarcze	płytki ceramiczne	9.06
A.0.10	zaplecze sanitarne	płytki ceramiczne	16.03
A.0.11	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	14.33
A.0.12	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	49.06
L.0.01	sala treningowa	płytki ceramiczne	204.69
L.0.02	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	31.40
L.0.03	korytarz	płytki ceramiczne	160.68
L.0.04	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	21.91
L.0.04a	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	21.43
L.0.05	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	15.21
L.0.06	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	106.07
L.0.06a	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	36.95
L.0.06b	szatnia	płytki ceramiczne	53.09
L.0.06c	zaplecze szatni	płytki ceramiczne	15.60
L.0.07	siłownia	płytki ceramiczne	67.65
L.0.08	pom. magazynowe	płytki ceramiczne	68.00
Razem			1075.53

UWAGA:
Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów wykonanych ręcznie. Dopuszcza się możliwość istnienia miejscowych rozbieżności wynikających z błędów pomiarowych, grubości tynków, braku dostępności pomieszczeń. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zweryfikować przyjęte założenia wymiarowo–materiałowe poprzez dokonanie większej ilości odkrywek, odkuć i odsłonienia elementów zabudowanych.

LEGENDA:
– ściany istniejące
– ściany projektowane/zamurowania,
– rozbiórki ścian, wykucia
– ściany projektowane, lekkie

RZUT PIWNIC – PRZEBUDOWA

SKALA 1:50

MD-PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWA MD–PROJEKT ul. 55 Pułku Piechoty 34 64–100 LESZNO	DATA: 02.2024 SKALA: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. G. Talarka	OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Nr ewid.upr	7137/11/P/2003 w spec. architektonicznej	INWESTOR: Miasto Leszno ul. Rynek 1A, 64–100 Leszno II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Międzynarodowymi ul. Bolesława Prusa 33, 64–100 Leszno
Asyst.proj:	mgr inż. arch. A. Musielak	
Proj.konstr:	mgr inż. Marcin Donke	
Nr ewid.upr	WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr–budowlanej	LOKALIZACJA: ul. Bolesława Prusa 33, 64–100 Leszno działka nr: 17/58 obręb: 0002 Leszno;
Asyst.proj:		RYSUNEK: RZUT PIWNIC PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
		RYS.NR: 4/A strona: