

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 38301589: budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego powstającego przy ul. Bystrzyckiej 28 w Gdańsku

Pytania:

1. Proszę o informację czy do wykonania przyłącza ciepłowniczego należy wykorzystać preizolowane rury stalowe ze szwem czy bez szwu ?
2. Czy w przypadku zredukowania średnicy z dn 200 do dn 32 zawór dn 200 do wcinki na gorąco musi być pełno-przelotowy? Czy można zastosować zawór w wersji normalnej?

Odpowiedzi:

Ad 1) Zamawiający informuje, iż do realizacji przedmiotu zamówienia należy wykorzystać stalowe rury preizolowane ze szwem, zgodne z normami i wytycznymi wskazanymi w dokumentacji projektowej.

Ad 2) Zamawiający, w tym konkretnym przypadku, dopuszcza zastosowanie zaworu do wcinki na gorąco ze zredukowanym przelotem.

Gdańsk, dnia 15.03.2022 r.