


RZH22rpt1.csv		
Symb ol	Opis	Przykład
CzT	Czujnik temperatury	
FS-1	Filtr siatkowy skośny do wody	
FS-2	Filtr mechaniczny z wymiennym wkładem	Epuroit I25-50 firmy Viessmann
FS-G	Filtr siatkowy skośny do gazu	ZGR02 firmy Ferro
KC-1	Kocioł centralnego ogrzewania o mocy ~40kW	200-W 17-45kW WB2C firmy Viessmann
KG-1	Kurek kulowy do gazu	
M-1	Manometr 0-0,6MPa (0 - 6 bar) z kurkiem manometrycznym min. 60mm	
NP-K	Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3	NG 35 firmy Reflex
OA-1	Odpowietrznik automatyczny pionowy	
PI-1a	obieg mieszkanie	Stratos PICO 1-4 dn20 firmy WILO
PI-1a	obieg przedszkole	Yonos PICO 1.0 30/1-8 firmy WILO
ROZ-0	Rozdzielacz rurowy główny	
SH-0	Sprzęgło hydrauliczne	Blh, GI* firmy Afriso
Ster-K	Sterownik kotła	
SUW	Stacja uzdatniania wody	AQUASET 500 EPURO firmy Viessmann
T-1	Termometr tarczowy 0-120°C	
UP-01	Ciepłomierz dn15	HYDROCAL M3 dn15 firmy Bemeters
UP-02	Ciepłomierz dn20	HYDROCAL M3 dn20 firmy Bemeters
ZB-K1	Zawór bezpieczeństwa kotła	SYR 1915 1/2" 4,0bar
ZK-1	Zawór odcinający kulowy	
ZK-2	Zawór odcinający kulowy ze spustem do naczynia przeponowego	Szybkozłączce do naczynia wzbiorczego Afriso 77924
ZN-1	Zawór napełniania zładu	VF06-1/2A firmy Honeywell
ZS-1	Zawór spustowy ze złączką do węży	
ZZ-1	Zawór zwrotny grzybkowy	

obiekt	Modernizacja budynku przedszkola "Semaforek" w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz grzejników					
Lokalizacja	Chabówka, działka nr ewid. 716, obręb 0001 Chabówka, jednostka ewid. 121112_5 Rabka-Zdrój					
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne				VI 2022r.	
zespół	mgr inż. Robert Kasprzak - projektant upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne				sprawdzający	
rysunek	S.00	RZH22rpt1k	skala n/d	arkusz 420 297	ramka 394 285	 ISAN M. JACYSZYN PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
nazwa	Schematy instalacji.					