



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, 15.10.2021 r.

ZP.271.16.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania pn. BUDOWA MOSTKU NA PRZEŁAWCE ORAZ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający, do wykonania przeseł kładek, dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych płyt kanałowych z betonu zbrojonego kompozytem FRP, będących rozwiązaniem równoważnym do opisanego w dokumentacji projektowej w zakresie funkcjonalno-użytkowym lecz wykonanych z innych materiałów? W szczególności mowa o równoważnych cechach spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe, takich jak: szerokość użytkowa, nośność przęsła, wysokość balustrad.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie prefabrykowanych płyt kanałowych z betonu zbrojonego kompozytem FRP, pod warunkiem ponownego przeliczenia konstrukcji całego obiektu pod względem obciążeń oraz stateczności, opracowanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe. Wymagania funkcjonalno-użytkowe wykazane w dokumentacji projektowej winny być bezwzględnie dotrzymane.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
SEKRETARZ MIASTA**

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a