



**MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.**  
64-100 Leszno, ul. Saperska 23  
Tel. 65/529-90-96 fax. 65/529-96-66  
www.mzoleszno.com.pl e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl

Leszno, dnia 26 maja 2020 r.

#### ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,  
gm. Osieczna.”

Znak sprawy: ZP.PN.06.2020

I. Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców w postępowaniu, o którym mowa powyżej:

##### **Pytanie nr 1**

Zapisy przetargowe: W opisie technicznym widnieje zapis „Dotyczy to przejścia z boks magazynowego nr 2 do ogrodzenia. Z uwagi na występowanie w tym miejscu pod 40cm nakładem gruntu wylewki betonowej o grubości około 40 – 50cm należy wykonać rowek w betonie i dodatkowo osłonić kanalizację wspomnianą wyżej rurą osłonową.” Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 22 maja 2020r. zapisano iż „kanalizację kablową od boksów magazynowych nr 2 (współrzędne X-6406791 Y-5751579) do południowego ogrodzenia (współrzędne X-6406826 Y-5751544) należy wykonać w technice przewiertu sterowanego”.

Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania prac dowolną z technik wymienioną przez Zamawiającego.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować technikę przewiertu sterowanego. Wykonanie rowków, po 5 metrów z każdej strony, ma na celu swobodne wprowadzenie rury osłonowej przy wykonywaniu przewiertu sterowanego.

##### **Pytanie nr 2**

Zapisy przetargowe: W zestawie pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 15 maja 2020r. w odpowiedzi na pytanie 10 załączono kosztorys ze zmianami w pozycji nr 10 zmieniając ilość pozycji z 13 na 14.

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, tel. 65 528 50 20, fax. 65 528 50 21  
NIP 697-20-57-367 REGON 411416981

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000012980  
wysokość kapitału zakładowego 50.417.400,00 PLN  
udziałowcami Spółki jest 20 samorządów



Pytanie: Prosimy o wskazanie wymaganych ilości w pozostałych pozycjach kosztorysu (jak np. poz. 29), które wynikają z wprowadzonej zmiany w pozycji nr 10.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał stosownej zmiany kosztorysu w pozycji nr 29. W załączeniu zmodyfikowany kosztorys.

**Pytanie nr 3**

Zapisy przetargowe: Na rysunku schematu blokowego wskazano monitor 21,5" stacji klienckiej, który nie został ujęty w kosztorysie.

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie danych kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że monitor 21,5" zaprojektowany w Budynku wagi (rys. Trzebania\_blokowy.pdf), jest częścią standardowego zestawu PC wymienionego w pozycji nr 69 kosztorysu inwestycji i nie stanowi odrębnej pozycji kosztorysowej.

- II. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
  
- III. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.