



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej Pawilonu D+C poprzez modernizację części systemu SSP opartego o centralę FC330A w przyziemieniu i piwnicach pawilonu D ZZOZ |w Wadowicach

Modernizacja polega na:

1. Wymianie wszystkich urządzeń pętlowych pracujących obecnie pod kontrolą centrali Siemens FC330A na urządzenia zgodne z systemem Siemens CerberusPro.
2. Dołożeniu 12 sygnalizatorów dźwiękowych pętlowych na w/w poziomach pawilonu D.
3. Połączeniu pętli do istniejącej i pracującej centrali Siemens FC724
4. Oprogramowaniu centrali FC724 w celu poprawnej współpracy z urządzeniami na dodanych pętlach i poprawnego działania całości systemu.

Wymagamy również po zakończeniu prac protokół końcowy, który określi, że cały system jest w pełni sprawny.

Wymagana wizja lokalna - przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynkach szpitalnych w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym. Wizja przeprowadzona zostanie przy udziale pracowników działu technicznego.