

Znak sprawy: ZP.271.13.2022

Dotyczy postępowania pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo”

WYJAŚNIENIA SWZ I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

W postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców:

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza, jednocześnie odsyłając do zapisu par.7 ust.3 wzoru umowy. Możliwości zmiany umowy są zawarte w par.16 ust.1 umowy oraz art.455 ustawy pzp.

Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Posiadane uzgodnienia zostały dołączone do dokumentacji przetargowej. Braki uzgodnień, które zgodnie z wzorem umowy nie są po stronie wykonawcy, nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20. Zgodnie z zapisem SWZ pkt. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ oraz w załączniku nr 8 dokumentacji projektowej. Proszę o potwierdzenie że wszystkie odcinki objęte dokumentacją projektową które nie zostały wymienione w Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia są poza zakresem i nie należy ich wyceniać.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21. Proszę o podanie parametrów rur stalowych które mają być zastosowane jako osłonowe/przeciskowe. Z jakiego gatunku stali mają być wykonane, czy mają posiadać powłoki ochronne wewnętrzne bądź zewnętrzne?

Odpowiedź: W przypadku przecisków z rur stalowych należy zastosować powłokę zewnętrzną wzmocnioną typu 3LPE (izolacja zewnętrzna PP) klasa C2 zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy - Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP). Minimalna grubość ścianki rury stalowej – 8mm.

Pytanie 22. Zgodnie z załącznikiem Opis Przedmiotu Zamówienia, Zakres Budowy punkt 36. Do wykonania są przyłącza kanalizacyjne w ilości 18 szt. i łącznej długości 125m. Zgodnie z Dokumentacją Projektowa na tym odcinku jest 18 szt. przyłączy, jednak ich długość wynosi 147m. proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie których przyłączy nie należy wykonywać w całości i które ich odcinki zostały wyjęte z zakresu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis pkt. 36 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w następujący sposób:

Było:

Kanał grawitacyjny PG1-ZŁ1

- Ø315mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 605,0m
- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 16 szt.
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 18 szt. o długości całkowitej L=125,0m

Jest:

Kanał grawitacyjny PG1-ZŁ1

- Ø315mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 605,0m
- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 16 szt.
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 18 szt. o długości całkowitej L=149,0m

Pytanie 23. Zgodnie z załącznikiem Opis Przedmiotu Zamówienia, Zakres Budowy punkt 33. Do wykonania są przyłącza kanalizacyjne DN160 w ilości 25 szt. i łącznej długości 258m. Zgodnie z Dokumentacją Projektowa na tym odcinku jest 6szt przyłączy DN200 długości wynoszącej 53m oraz 19szt przyłączy DN160 o długości 204m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i poprawienie załącznika OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis pkt. 33 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w następujący sposób:

Było:

Kanał grawitacyjny S88-S65

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 345m
- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 10 szt.
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 25 szt. o długości całkowitej L=258,0m

Jest:

Kanał grawitacyjny S88-S65

- Ø200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze ścianki SN8 – dł. 345m
- studnie betonowe średnica Ø 1000 - 10 szt.
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160mm – 19 szt. o długości całkowitej L=205,0m
- przyłącza kanalizacyjne Ø 200mm – 6 szt. o długości całkowitej L=53,0m

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający **dokonyuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Zamawiający modyfikuje w rozdz. 13 ust.2 pkt. 2.2 SWZ w następujący sposób:

Było: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.10.2022 roku do godz. 9.00.**

Jest: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **26.10.2022 roku do godz. 9.00.**

2. Zamawiający modyfikuje w rozdz. 13 ust.3 pkt. 3.1 SWZ w następujący sposób:

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **21.10.2022 roku o godz. 9.15.**

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **26.10.2022 roku o godz. 9.15.**

3. Zamawiający modyfikuje w rozdz. 13 ust.4 pkt. 4.1 SWZ w następujący sposób:

Było: Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **19.11.2022 roku.**

Jest: Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **24.11.2022 roku.**

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w dniu 19.10.2022r. została przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie postępowania.

Wójt Gminy
Bogdan Kemnitz