



## URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl [kancelaria@um.przemysl.pl](mailto:kancelaria@um.przemysl.pl)

Przemyśl, 15.06.2020r.

ZP.271.2.7.2020.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę i montaż kotłów na biomasę do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

#### **Pytanie**

*Dotyczy kotłów PREMIUM – co Zamawiający rozumie poprzez określenie „automatyczne odprowadzenie popiołu do zasobnika”. Czy Zamawiający dopuści kotły, w których odprowadzenie popiołu następuje automatycznie do zasobnika o pojemności 4 litry, będącego bezpośrednio pod palnikiem, a odprowadzenie popiołu następuje automatycznie, po otwarciu podłogi palnika.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że dopuści kotły, w których odprowadzenie popiołu następuje automatycznie do zasobnika o pojemności 4 litry, będącego bezpośrednio pod palnikiem, a odprowadzenie popiołu następuje automatycznie, po otwarciu podłogi palnika.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)
2. A/a