

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany rozdzielnic elektrycznych i wewnętrznych linii zasilających (w.l.z.) w budynku „H” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytań (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęły do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie co mieści się w zakresie zakresu prac (pkt 4 Opisu zamówienia) pod dokonaniem oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych, warunków ppoż. itp. Czy chodzi o wykonanie audytu instalacji elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi oraz wykonania ekspertyzy w zakresie ochrony ppoż. ochrony budynku?

ODP: Zamawiający informuje, że dokonanie oceny technicznej instalacji elektrycznych i warunków p.poż to przeprowadzenie tylko samych oględzin instalacji pod względem bezpieczeństwa w użytkowaniu i warunków ppoż.. Nie chodzi tu o wykonanie pomiarów elektrycznych czy wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony ppoż. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy na potrzeby wykonania projektu Zleceniodawca prześle aktualne rzuty architektoniczne budynku, czy też w zakresie opracowania jest też wykonanie inwentaryzacji architektonicznej?

ODP: Rzuty architektoniczne budynku zostają dołączone do wyjaśnień. Nie należy wykonywać inwentaryzacji architektonicznej.

Pytanie nr 3

Czy w zakresie projektu ma być adaptacja wskazanego przez Zlecającego pomieszczenia technicznego na pomieszczenie rozdzielni elektrycznej z wydzieleniem pożarowym pomieszczenia?

ODP: Tak

Pytanie nr 4

Czy projekt ma uwzględnić budowę nowych pionów elektrycznych?

ODP: Należy wykorzystać istniejące szachty instalacyjne.

Pytanie nr 5

Czy wśród autorów projektu ma być architekt i konstruktor oraz czy projekt ma być opiniowany przez rzeczoznawcę ds. pożarowych?

ODP: Nie. Tylko branża elektryczna. Projekt musi być opiniowany przez rzeczoznawcę ds. p.poż.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie rzutów inwentaryzacji architektonicznej budynku.

ODP: Rzuty architektoniczne budynku zostają dołączone do wyjaśnień.

Sporządziła: Joanna Chodzińska-Strączak
Specjalista Działu Zamówień Publicznych

Zaakceptował: Jakub Wesołowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

