MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MC.DZIAŁYŃ

Załącznik do decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o pozwolenie na budowę

PRZEKRÓJ B-B AKSONOMETRIA SKALA n/s

UWAGA:

1. Oznaczenia armatury i urządzeń w/g numeracji i opisu wyszczególnionym na rzucie hali technologicznej.



UWAGI WYKONAWCZE:

1. Istniejące przewody DN25 odpowietrzające odżelaziacze należy zdemontować i zaślepić dopływy w przewodach przelewowych DN100.

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE PRZEWODÓW I UZBROJENIE PODLEGAJĄCE MODERNIZACJI:

- ——— – Przewody i uzbrojenie nie podlegające modernizacji.
- ——— – Przewody i uzbrojenie wody uzdatnionej.
- - - - - - - – Przewody i uzbrojenie instalacji wody do płukania odżelaziaczy.
- ——— – Przewody sprężonego powietrza do wykorzystania.
- — · — · — – Przewody i uzbrojenie przewodów sprężonego powietrza dla potrzeb modernizacji.
- — · — · — – Przewody i uzbrojenie instalacji chloratora dla potrzeb modernizacji.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Września 2			
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY INWESTOR: GMINA ZBÓJNO; ZBÓJNO 35a, 87-645 ZBÓJNO			
ZADANIE: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANA WODY WRAZ Z BUDOWĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ I ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ W MC. DZIAŁYŃ GMINA ZBÓJNO			
Funkcja :	Nazwisko i imię	Podpis	Data
Projektant :	tech. bud. spec. inst. i urządz. sanitarne Zbigniew Bejger upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83		marzec 2018 r.
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Małkiewicz upr. nr KUP/0125/POOS/07		Nr rys. 11