



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl  
NIP: 788-00-07-818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

**NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425**  
**BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336**

---

Nowy Tomyśl 13 października 2020r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. przekazuje odpowiedź na pytanie złożone do treści ogłoszenia w sprawie dostawy akumulatora bezobsługowego AGM 12V/7.2AH-MWP (ID 384381).

Pytanie 1.

Czy w zamian akumulatorów firmy MW Power dopuszczają Państwo akumulatory innej firmy, czyli SSB, spełniające wszystkie wymagania specyfikacyjne?

Odpowiedź

Dopuszczamy akumulatory firmy SSB pod warunkiem spełniania wszystkich parametrów wskazanych w ogłoszeniu.

  
**Prezes Zarządu**  
mgr inż. Marek Wlehtowski