



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy
86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 331-80-25; 331-80-77
fax 331-80-68 (16)

RRiB.271.3.2024

Jezewo, dnia 17.06.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jezewie”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 12.06.2024 r. poniższe zapytanie:

Pytanie

Zgodnie z PZP, obowiązkiem Zamawiającego jest precyzyjne i wyczerpujące określenie parametrów urządzeń. Prosimy o precyzyjne określenie na jaką wydajność należy zaprojektować układ technologiczny stacji uzdatniania wody. Na str. 34 PFU z jednej strony podano iż produkcja wody uzdatnionej (a więc wydajność SUW) powinna odpowiadać wartościom zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych = 54 m³/h. Z drugiej zaś strony podano, iż całe ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ilości = 24,1 m³/h. Jaką należy przyjąć wydajność układu technologicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wydajność układu technologicznego należy wybudować dla wartości produkcji wody uzdatnionej na poziomie 50 m³/h.

WÓJT
Maciej Rakowicz
mgr Maciej Rakowicz

Otrzymują:

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach
tel. 52 33 078 24
e-mail: m.lach@jezewo.eu