

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Świetlica wiejska w Jasieniu, gm. Tłuchowo - roboty elektryczne</b>					
1	KSNR 5 0202-02	Montaż rozdzielni R	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0301-05	Zasilanie rozdzielni R - linia zalicznikowa	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
		39	wyp.	39.000	
				RAZEM	39.000
4	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wentylator kanałowy	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		26	wyp.	26.000	
				RAZEM	26.000
6	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na puszkę 3 faz.	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 38W	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych LED 29W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 19 W	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 8 Wprzkręcanych żarowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KSNR 5 0502-02	Montaż plafonów LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KSNR 5 0405-06	Wypust na przycisk PWP	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·		
		29		29.000	
				RAZEM	29.000
14	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 5	odc. · odc.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
16	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m · m		
		115		115.000	
				RAZEM	115.000
17	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m · m		
		12		12.000	
				RAZEM	12.000
18	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m · m		
		12		12.000	
				RAZEM	12.000
19	KSNR 5 0202-01	Montaż puszek kontrolno-pomiarowych w elewacji	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KSNR 5 0602-03	Montaż uziomu fundamentowego	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
21	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000