


Gmina Jaworzyna Śląska
ul. Powstańców 3
58-140Jaworzyna Śląska

Nadzór Wodny Wałbrzych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2023 r. (znak: 6/JŚ-PFU/171/08/2023) w sprawie lokalizacji planowanego zrzutu wód opadowych z dróg i terenów inwestycyjnych w obrębie 0007 Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska do rzeki Pełcznica dz. 210 obr. Pasieczna informuje, że:

1. Na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pełcznica oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych tym wylotem do rzeki wymagana jest zgoda wodnoprawna, o której mowa w art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478); Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego musi spełniać wymagania art. 407-409 ww. ustawy Prawo wodne. Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy.
2. Odprowadzana ilość wód opadowych lub roztopowych z terenu działek przeznaczonych pod inwestycję powinna być równa ilości odpowiadającej naturalnemu spływowi powierzchniowemu z terenu przed inwestycją, co nie zmieni istniejącego układu hydrologicznego w zlewni. Ilość odprowadzanych wód należy obliczać odpowiednio jak dla odpływu z terenów użytkowanych w sposób przed planowaną inwestycją. Pozostały nadmiar wód opadowych musi być przechwytywany i czasowo retencjonowany na terenie nieruchomości należącej do inwestora.
3. Warunki zrzutu (okres między zrzutami, warunki pogodowe, itp.) należy ustalić w sposób nie powodujący podtapiania terenów przyległych oraz uszkodzenia istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki w miejscu planowanego wylotu i na odcinku poniżej.
4. Wylot zlokalizować poza ubezpieczeniem istniejącego urządzenia wodnego – sugeruje się odległość min. 20 m od progu wodnego a jego wielkość winna być dobrana na podstawie obliczeń.
5. Odprowadzane wody muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Z up. Kierownika
Nadzoru Wodnego Wałbrzych


Małgorzata Susło

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem Pełnomocnika - p. Magdalena Tarczewska
Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
Pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław
2. a/a