

**Dotyczy postępowania przetargowego pn.: PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO**

**PYTANIA :**

1. Prosimy o czytelny rysunek MAPA Z RUROCIĄGIEM DREN. DO PRZEBUDOWY i podanie zakresu robót

Rogowo, dnia 16 lipca 2021r.

**RIDiGP. 271.1.6.2021.ZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 14 lipca 2021r. w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania przetargowego pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1**

Prosimy o czytelny rysunek MAPA Z RUROCIĄGIEM DREN. DO PRZEBUDOWY i podanie zakresu robót

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wyjaśnia, że rysunek MAPA Z RUROCIĄGIEM DREN. DO PRZEBUDOWY stanowi element pomocniczy. Rurociąg drenarski będący w kolizji z planowaną inwestycją nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

JW

**WOJT**  
  
Tomasz Michalczak