

Paszowice, 22.07.2024 r.

Zamawiający
Gmina Paszowice
Paszowice 137
59-411 Paszowice

Uczestnicy postępowania
GK.I.271.10.2024

Zadane pytania i odpowiedzi na nie:

Pyt. Proszę o informacje gdzie znajduje się załącznik dotyczący "Zobowiązania podmiotu trzeciego" lub umieszczenia załącznika w przypadku jego braku na platformie.

Odp. Został opublikowany.

Pyt. Projekt Nowy Dom powinien zawierać pełne zestawienie więźby dachowej. Prosimy o przekazanie zestawienia więźby dachowej.

Odp. Zostało opublikowane.

Pyt. Dotyczy: świetlica w Bolkowicach.

Przesyłamy informację od producenta stolarki drzwiowej, iż cyt."drzwi o wymiarze 1300 x 2200 w PVC są niewykonalne ponieważ, aby drzwi spełniały wymogi prawa budowlanego (światło przejścia 900x 2000) to samo skrzydło aktywne musi mieć szerokość 1130 mm a tutaj całe drzwi mają 1300 , nie wykonamy ani drugiego skrzydła ani FIX-a na 170 mm szerokości".

W związku z powyższym prosimy o informację czy nie ma pomyłki co do podanych wymiarów w projekcie.

Odp. Należy zamontować drzwi dwuskrzydłowe, które będą miały wymiar w świetle szer. 90+30 cm wys. min. 205 cm.

Pyt. Prosimy również o informację czy istnieje możliwość zamiany stolarki drzwiowej z PVC na aluminium w Bolkowicach, tak jak jest to w projekcie świetlicy w Jakuszowej.

Odp. Nie istnieje możliwość zmiany.

Pyt. W związku z licznymi brakami w dokumentacji projektowej oraz długim oczekiwaniem na jej uzupełnienie przez Zamawiającego, a także na wydłużony okres oczekiwania na oferty cenowe od dostawców materiałów i usług spowodowany sezonem urlopowym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Pyt. Z uwagi na liczne braki w dokumentacji projektowej, długie oczekiwanie na ich uzupełnienia i odpowiedzi na zadane pytania co znacznie wydłuża czas przygotowania rzetelnych wycen ponownie prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert.

Odp. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.