



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 36910527 na:

zaprojektowanie i wybudowanie węzłów ciepłowniczych dla budynków mieszkalnych nr D i E przy ul. Ofiar Grudnia 70' w Gdańsku

Pytania:

1. Czy w węzłach ciepłych mają zostać uwzględnione i wycenione stabilizatory c.w.u. ? Jeżeli tak prosimy o podanie pojemności stabilizatorów c.w.u.
2. Czy w węzłach ciepłych mają zostać uwzględnione i wycenione urządzenia telemetryczne firmy Vector?
3. W związku z wymogiem przeprowadzenia wizji lokalnej, zwracamy się z prośbą o podanie terminu odbycia wizji lokalnej. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SWZ o rzuty pomieszczeń węzłów ciepłych.
4. W formularzu ofertowym pkt. 4, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ Zamawiający podaje, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Czy nie jest to omyłka pisarska, gdyż w warunkach SWZ Rozdział XVI – Kryterium oceny ofert w pkt. 1 Zamawiający podaje:

„jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) (...) W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ”.

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepłej wody do budynku, Wykonawca **powinien uwzględnić** w swojej ofercie zaprojektowanie i montaż stabilizatorów ciepłej wody użytkowej. Dobór pojemności stabilizatorów c.w.u. stanowi element dokumentacji projektowej węzłów ciepłych i powinien zostać wykonany przez uprawnionego projektanta. Zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ, wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnienie z GPEC leży w gestii Wykonawcy.

Ponadto, Zamawiający przekazuje, jako uzupełnienie dok. technicznej stanowiącej zał. nr 4 do SWZ, dokument pn. „*karta parametrów węzła ciepłego dla bud. D i E os. Robygy przy ul. Ofiar Grudnia 70' w Gdańsku*”, na podstawie którego Projektant winien dobrać odpowiednią pojemność stabilizatora.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż dostawa urządzeń telemetrycznych dla przedmiotowych węzłów ciepłych nie stanowi zakresu robót Wykonawcy i należy do obowiązków Zamawiającego, podobnie jak i dostawa układów pomiarowo – rozliczeniowych.

Ad. 3. W związku z prośbą Wykonawcy, Zamawiający zwołuje wizję lokalną w terenie na dzień 28.04.2021 r. na godzinę 09:00. Miejsce zbiórki: brama wjazdowa na budowę os. Robygy „Więcej”, od strony ul. Ofiar Grudnia, zaraz przy rondzie im. Raoula Wallenberga. Zamawiający przekazuje także, jako uzupełnienie dok. technicznej stanowiącej zał. nr 4 do SWZ, rzuty architektoniczne budynków wraz z pomieszczeniami węzłów ciepłych. Jednocześnie termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 06.05.2021 r. godz. 10:00, w załączeniu aktualny SWZ oraz zapytanie ofertowe.

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż pożądanym **minimalnym** okresem gwarancji wynosi **36 miesięcy** od dnia odbioru końcowego. W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę do treści pkt. XVI SWZ, w załączeniu aktualny SWZ oraz zapytanie ofertowe.