



OZNACZENIA

- ROZDZIELNICA GŁÓWNA
- OPRAWA DOSTROPOWA SIELLA G5 MS73 OTA19 LED3600–840 33W
- OPRAWA NASTROPOWA LIMARO WD2 2000–840 ET 22W
- OPRAWA TYPU NAŚWIETLACZ LED 4000lm 50W IP65
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 16A/230V, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 16A/230V, P/T, IP44

UWAGI

- INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY 750V WG SPECYFIKACJI OBWODÓW ZE SCHEMATU ZASADNICZEGO ROZDZIELNICY RG.
- OBWODY PROWADZIĆ PRZEWODEM YDYp 3,4x1,5mm² P/T.
- PROJEKT INSTALACJI ELEKTR. ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ PROJEKTEM ARANŻACJI WNETRZ.

WYKAZ POMIESZCZEŃ		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSAZKA POW.
1/1	wiatrołap	gres 4,12
1/2	poczekalnia	gres 8,04
1/3	łazienka	gres 5,57
1/4	pom. gospodarcze	gres 5,51
1/5	pom. biurowe	gres 17,08
1/6	pom. socjalne	gres 5,26
1/7	pom. biurowe	gres 17,08
1/8	pom. gospodarcze	gres 5,64
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM		68,30

TEMAT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO–ADMINISTRACYJNEGO KANCELARII LEŚNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE									
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA									
INWESTOR/ NADLEŚNICTWO KOZIENICE 26–670 PIONKI, UL-PARTYZANTÓW 62									
OBIEKT KANCELARII LEŚNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE Dz. nr ewid. 895/18, Obręb ewid. 0033 Stanisławice Jed., ewid. 140705_5 Kozienice									
PROJEKTOWAŁ	IMIE	NAZWISKO	NR	UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	ARKUSZ	STADIUM P.W.	
	mgr inż.	G. MISAŁ	GP–III–7342/268/94	11.2023			REV.	NUMER	RYŠUNKU
	mgr inż.	A. RABINIAK	GP–III–7342/165/94	11.2023			SKALA	1:100	PE–02
SPRAWDZIŁ	mgr inż.	R. KLIMKIEWICZ	BUA–III–8386/142/89	11.2023					