

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KARTUZACH

83-300 KARTUZY,  
telefony: centrala 681-07-15/681-07-16,

ul. Gdańska 26  
fax 681-15-22

ZDP.4.2201.28.2021.PD

Kartuzy, dnia 31.08.2021r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: **Wykonania przebudowy drogi 1902G od skrzyżowania w Barniewicach do terenów leśnych poprzez utwardzenie odcinka drogi (tłuczniam) około 500 m.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę:

## **Pytanie nr 1.**

*1. Podanie zakresu prac (plan sytuacyjny/mapka) gdyż nie jest załączony w dokumentach dostępnych na Platformie zakupowej.*

### **Odpowiedź nr 1:**

**Od skrzyżowania w Barniewicach w kierunku Tuchomia 400 mb.**

**Mapka została dołączona w pliku pdf.**

## **Pytanie nr 2.**

*2. W SWZ jest podana długość budowanej drogi ok 500m, w przedmiarze widnieje 400m o szer 5,5m - która wartość jest prawidłowa?*

### **Odpowiedź nr 2:**

**400 m, rozliczenie odbędzie się obmiarowo.**

## **Pytanie nr 3.**

*3. Z dokumentów wynika, że projektowane korytowanie jest na 20cm, łączna grubość nawierzchni - 40cm, pytanie czy zatem docelowo poziom jezdni ma być 20cm powyżej istniejącego poziomu?*

### **Odpowiedź nr 3:**

**Tak, gdyż grunt z koryta użyty będzie do podniesienia częściowo poboczy.**