

Kraków, dnia 21.04.2021 roku

DOTYCZY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Wykonanie systemu klimatyzacji na antresoli w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie oraz na lp. w pomieszczeniu przeznaczonym na Ikonotekę” w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”*

Znak sprawy: **ZZP.261.03. 2021**

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zmawiającego w toku w/w postępowania, niniejszym działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.– dalej jako ustawa Pzp) Zamawiający publikuje się treść zadane pytania oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy klimatyzatory dla tego tematu powinny być wyposażone w jonizator powietrza?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający informuje, że klimatyzatory tego typu nie powinny być wyposażone w jonizatory powietrza.

Z poważaniem