

LEGENDA:

INST. C.T. – ZASILANIE

INST. C.T. – POWRÓT

PĘTLA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
A – POWIERZCHNIA
T – ROZSTAW RUREK
L – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA PĘTLI
dn – ŚREDNICA PRZEWODU

dn 16x2 Q=1029 W
A=21,8 m2 T=0,30 m
L=69,8 m

Uwaga:
Na powrocie pętli ogrzewania podłogowego (poza salą) należy zamontować zawór regulacyjny z termostatem.
Na powrocie z rozdzielacza obiegów w sali zamontować zawór regulacyjny z siłownikiem sterowanym elektronicznym termostatem pomieszczeniowym.

INWESTOR:
GMINA CHEŁMŻA
UL. WODNA 2
87-140 CHEŁMŻA

TEMAT PROJEKTU:
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES INWESTYCJI:
BRĄCHNÓWKO
GM. CHEŁMŻA
DZ. NR 43/17, 63/2 OBR. 4 BRĄCHNÓWKO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
REVENT
Magdalena Wojciechowska
ul. M. Skłodowskiej Curie 41A lok. 102
87-100 Toruń

REVENT BIURO PROJEKTOWE

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Matysiak nr upr. WKP/0157/PWOS/10 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Magdalena Wojciechowska nr upr. KUP/0101/PWBS/18 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych	

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut parteru - instalacja ogrzewania

SKALA: 1:100

FORMAT: A3

NUMER TEMATU:

DATA: 09.2021

RYS. NR: W.02