

Nowy Dwór Gdański 05.07.2021r.

Numer referencyjny: RPOWP/RB/2021_1

Odpowiedź nr 1 na zadane pytania

(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia)

dotyczy: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec w ramach projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” etap I”

Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Wg przedmiaru robót do wykonania są 3 hydranty, w projekcie budowlanym jest napisane, że 48. Proszę o informacje ile hydrantów będzie do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie zakresu zamówienia niniejszego przedmiotu zamówienia. Ilości prac w każdym dokumencie znacznie różnią się od siebie. Proszę o podanie dokładnego zakresu wykonania robót podając zakres odcinkami / węzłami. Poniżej przedstawiam tabele z różnicami.

L.p.	Zakres	Przedmiar	Opis etap I	Mapa
1	PE DN 315	2 135,00	2 844,50	579,50
2	PE DN 250	170,50	133,00	386,00
3	PE DN 160	0,00	773,50	0,00
4	PE DN 110	60,50	41,00	28,50
5	PE DN 90	0,00	5,50	0,00
6	PE DN 63	16,50	98,00	16,50
7	PE DN 50	0,00	23,50	0,00
8	PE DN 40	169,00	426,20	5,00

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wodociągu od przyłącza wodociągowego NWZ21 do przyłącza wodociągowego NWZ26 łącznie z budową tych przyłączy oraz wszystkich elementów wodociągu pomiędzy tymi przyłączami.

Pytanie nr 3

Proszę o załączenie profili wodociągowych - brak w dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową

Pytanie nr 4

Proszę o przedstawienie szczegółów wszystkich projektowanych węzłów - brak w dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową

Pytanie nr 5

Proszę o informacje, które odcinki należy wykonać wykopowo, które bezwykopowo, gdyż występują w tej kwestii rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową

Pytanie nr 6

Proszę o informacje czy do przedmiotu zamówienia Zamawiający dostarczył na pewno całość map dla etapu pierwszego.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową

Pytanie nr 7

W załączonych dokumentach brakuje uzgodnień - proszę o załączenie.

Odpowiedź

Zamawiający załączył uzgodnienia

Pytanie nr 8

Czy zamawiający posiada badania geotechniczne ? - Proszę o załączenie.

Odpowiedź

Opinia geotechniczna – warunki wodno- gruntowe zawarte projekcie budowlanym

Pytanie nr 9

Czy wykonawca przy swojej kalkulacji ma przyjąć koszty nadzoru / prac archeologicznych?

Odpowiedź

Zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 10

Czy przedmiar robót zawiera wszystkie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni konieczne do wykonania prac?

Odpowiedź

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym

Pytanie nr 11

Zgodnie z opisem projektu budowlanego do wykonania są komory zaworowe DN 2500 (W1, W65).

Czy przedmiot zamówienia obejmuje ich wykonanie?

Odpowiedź

Nie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wodociągu od przyłącza wodociągowego NWZ21 do przyłącza wodociągowego NWZ26 łącznie z budową tych przyłączy oraz wszystkich elementów wodociągu pomiędzy tymi przyłączami.

Pytanie nr 12

W umowie dla przedmiotowego zamówienia, jest napisane, że wykonawca będzie zobowiązany do unieczynnienia istniejącej rury azbestocementowej. Proszę o informacje czy rura będzie miała zostać odkopana i zutylizowana czy należy ją zamulić? Proszę o informacje odnośnie średnicy i metrów rury do unieczynnienia?

Odpowiedź

Wyłączone sieci należy zamulić. Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową.

Pytanie nr 13

Proszę o podanie ilości istniejących przyłączy do unieczynnienia. Czy będą miały zostać fizycznie zlikwidowane czy zostać zamulone pianobetonem?

Odpowiedź

Sposób unieczynnienia starych przyłączy należy każdorazowo uzgadniać z ich właścicielami. Ilość zgodna z załączoną dokumentacją od NWZ21 do NWZ 26

Pytanie nr 14

W opisie projektu technicznego jest napisane, iż w skrajnie trudnych warunkach gruntowych należy zastosować ścianki szczelne i filtry z obsypką . W związku z tym, iż zamówienie nie jest realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj proszę o przedstawienie odcinków do ewentualnego zabicia ścianek szczelnych oraz zastosowania filtrów z obsypką. Czy ścianki będą miały pozostać w gruncie , czy będą wyciągane?

Na jaką głębokość będą miały zostać zabite?

Odpowiedź

Wykonawca wykona wszystkie roboty tymczasowe zgodnie z §15 Roboty tymczasowe umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 15

Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór konserwatorski? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?

Odpowiedź

Zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 16

Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje ratownicze badania archeologiczne? Jeżeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

Odpowiedź

TAK. Zapewnienie zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) oraz §16 umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych i konieczności wzmocnienia konstrukcji nawierzchni oraz ewentualnej wymiany gruntu prace te będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Zgodnie z §10 pkt 1 umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 18

Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku ratunkowych badań archeologicznych i związanego z nimi wydłużenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiający przedłuży czas realizacji zamówienia bez konsekwencji dla wykonawcy.

Odpowiedź

Zgodnie z §33 pkt 3 ust c) umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 20

Proszę o informację czy w trakcie wykonywania robót w zakresie sieci w otwartym wykopie zasypanie wykopu należy przyjąć gruntem rodzinnym czy materiałem nowym, dowiezionym?

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową

Pytanie nr 21

Proszę o potwierdzenie, że ilości robót przyjęte w przedmiarach obejmują cały zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym

Pytanie nr 22

Proszę o wyjaśnienie alternatywnej trasy wodociągu oznaczonej na mapie rys. 8-1

Czy Wykonawca będzie mógł wybrać sobie trasę? Czy Zamawiający zdecyduje wg której trasy należy wykonać wodociąg?

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową. Trasa alternatywna została omyłkowo dodana do dokumentacji.

Pytanie nr 23

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca podczas prowadzenia robót będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Zgodnie z §2 pkt 4 ust. a) umowy – załącznik nr 7 do SWZ

ZATWIERDZAM

.....

/podpis w up. Kierownika
Zamawiającego

