



Zadaszenie holu poza
opracowaniem

- Oprawa LED 2000lm 4000K IP44
- Łącznik pojedynczy 10A IP44

UWAGA:
Instalację elektryczną prowadzić w rurkach PCV na kalenicy, krokwiach, słupach

INWESTYCJA: REMONT DACHU NA BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ ul. Szkolna 2, 64-510 Wronki				
INWESTOR: Wroniecki Ośrodek Kultury ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" Ilona Cybel 64-700 Czarnków, Płanówka 51 tel. 0509914051				
	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTUJĄCY	mgr inż. Zbigniew Jankun	ELEKTRYCZNA	GP-7342/1686/92	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PODDASZA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
NR PROJEKTU:	011120	DATA: 24.11.2020r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: E-01
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione				