Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD

RZUT III PIĘTRA 1:100



B I L A N S P O W I E R Z C H N I

BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY W SZTUMIE

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
3 PIĘTRO				
4/01	Klatka schodowa	terakota	22.24	22.24
4/02	Biuro	wyk. dyw.	14.4	14.4
4/03	Biuro	wyk. dyw.	9.18	9.18
4/04	Biuro	p.c.v.	23.12	23.12
4/05	Korytarz	p.c.v.	11.71	11.71
4/06	Biuro	p.c.v.	10.1	10.1
4/07	Biuro	p.c.v.	13.14	13.14
4/08	Biuro	p.c.v.	11.24	11.24
4/9	Biuro	wyk. dyw.	28.77	28.77
4/10	Pom. gospodarcze	wyk. dyw.	5.88	5.88
4/11	Biuro	p.c.v.	24.64	24.64
4/12	Biuro	wyk. dyw.	20.18	20.18
4/13	Biuro	wyk. dyw.	13.28	13.28
4/14	Biuro	p.c.v.	9.25	9.25
4/15	Biuro	p.c.v.	19.54	19.54
4/17	Biuro	p.c.v.	12.89	12.89
4/18	Biuro	p.c.v.	14.02	14.02
4/18	Biuro	p.c.v.	22.33	22.33
4/19	Biuro	p.c.v.	14.63	14.63
4/20	Biuro	p.c.v.	13.5	13.5
~~4/21~~	~~Biuro~~	~~p.c.v.~~	~~7.62~~	~~7.62~~
4/22	Biuro	p.c.v.	24.3	24.3
4/23	Przedsionek	terakota	3.88	3.88
4/24	W-c	terakota	3.74	3.74
4/25	Biuro	p.c.v.	15.87	15.87
4/26	Biuro	p.c.v.	14.41	14.41
4/27	Biuro	p.c.v.	14.18	14.18
4/28	Biuro	p.c.v.	16.37	16.37
4/29	Przedsionek	terakota	4.36	4.36
4/30	W-c	terakota	1.24	1.24
4/31	W-c	terakota	5.75	5.75
4/32	Korytarz	p.c.v.	82.02	82.02
RAZEM 3 PIĘTRO			500.40	500.40

LEGENDA:

- Oprawa kanałowa typu ze źródłem typu LED o mocy 20W
- Oprawa typu plafon ze źródłem typu LED o mocy 20W i czujnikiem ruchu
- AW6c — Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłem typu LED zewnętrzna
- AW3 — Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłem typu LED 2W
- Łącznik jenobiegunowy hermetyczny IP44 natynkowy
- Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny IP44 natynkowe
- Grzejnik elektryczny 2kW montowany w szybie
- uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa TUN-4046
- Optyczna czujka dymu DOR-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001MH
- KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101
- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
- Przewód HDGS 4x2.5mm^2
- Przewód HTKSH 3x2x0,8mm
- KABE KBZB-40 zasilacz 2,7A/18Ah
- MICRA — Detektor zasysający dymu Micra 10
- EKS — Element kontrolno-sterujący EKS-6022
- M — Siłownik klapy oddymiającej
- Napęd drzwiowy BS-LI/BS-RI(napęd Lewy, Prawy)
- Przycisk oddymiania PO-63

Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

OBIEKT:	Budynek użyteczności publicznej	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 janusz.winnicki@gmail.com
ADRES:	Sztum, ul. Mickiewicza 39 dz. nr 496/3 obręb 0002	
INWESTOR:	Urząd Miasta i Gminy w Sztumie 82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39	
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12	
SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/POOE/10	
NAZWA RYSUNKU:	Rzut III piętra - instalacja elektryczna	NUMER RYSUNKU: E-5
BRANŻA: elektryczna	FAZA: P.B. / DATA: 12.2020 / SKALA: 1:100	

Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD