Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD

RZUT II PIĘTRA 1:100



BILANS POWIERZCHNI

BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY W SZTUMIE

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
2 PIĘTRO				
3/01	Klatka schodowa	terakota	22.06	22.06
3/02	Biuro	p.c.v.	11.29	11.29
3/03	Biuro	p.c.v.	10.82	10.82
3/04	Biuro	p.c.v.	16.73	16.73
3/05	Korytarz	p.c.v.	97.67	97.67
3/06	Biuro	p.c.v.	11.2	11.2
3/07	Biuro	p.c.v.	11.65	11.65
3/08	Biuro	p.c.v.	10.92	10.92
3/09	Biuro	p.c.v.	26.99	26.99
3/10	Przedsionek	p.c.v.	10.37	10.37
3/11	Biuro	p.c.v.	22.26	22.26
3/12	Biuro	p.c.v.	18.11	18.11
3/13	Biuro	p.c.v.	23.44	23.44
3/14	Biuro	p.c.v.	15.53	15.53
3/15	Biuro	p.c.v.	13.46	13.46
3/16	Biuro	p.c.v.	12.98	12.98
3/17	Biuro	p.c.v.	8.58	8.58
3/18	Biuro	p.c.v.	10.91	10.91
3/19	Biuro	p.c.v.	24.77	24.77
~~3/20~~	~~Biuro~~	~~p.c.v.~~	~~7.28~~	~~7.28~~
3/21	Biuro	p.c.v.	22.65	22.65
3/22	Przedsionek	terakota	3	3
3/23	W-c	terakota	3.35	3.35
3/24	Biuro	p.c.v.	14.97	14.97
3/25	Biuro	p.c.v.	13.02	13.02
3/26	Biuro	p.c.v.	13.37	13.37
3/27	Biuro	p.c.v.	14.89	14.89
3/28	Przedsionek	terakota	3.34	3.34
3/29	W-c	terakota	1.47	1.47
3/30	W-c	terakota	5.64	5.64
RAZEM 2 PIĘTRO			475.44	475.44

LEGENDA:

- Oprawa kanałowa typu ze źródłem typu LED o mocy 20W
- Oprawa typu plafon ze źródłem typu LED o mocy 20W i czujnikiem ruchu
- AW6c — Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłem typu LED zewnętrzna
- AW3 — Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłem typu LED 2W
- Łącznik jenobiegunowy hermetyczny IP44 natynkowy
- Gniazdo wtykowe 230V hermetyczny IP44 natynkowe
- Grzejnik elektryczny 2kW montowany w szybie

- uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa TUN-4046
- Optyczna czujka dymu DOR-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001MH
- KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAW-6101
- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- Kabel YnTKSYekw 2x2x0.8mm
- Przewód HDGS 4x2.5mm^2
- Przewód HTKSH 3x2x0,8mm

- Zasilacz — KABE KBZB-40 zasilacz 2,7A/18Ah
- MICRA — Detektor zasysający dymu Micra 10
- EKS — Element kontrolno-sterujący EKS-6022
- M — Siłownik klapy oddymiającej
- Napęd drzwiowy BS-LI/BS-RI(napęd Lewy, Prawy)
- Przycisk oddymiania PO-63

Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

OBIEKT:	Budynek użyteczności publicznej	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 janusz.winnicki@gmail.com
ADRES:	Sztum, ul. Mickiewicza 39 dz. nr 496/3 obręb 0002	
INWESTOR:	Urząd Miasta i Gminy w Sztumie 82-400 Sztum, ul Mickiewicza 39	
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12	
SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/POOE/10	
NAZWA RYSUNKU:	Rzut II piętra - instalacja elektryczna	NUMER RYSUNKU: E-4
BRANŻA: elektryczna	FAZA: P.B. / DATA: 12.2020 / SKALA: 1:100	

Utworzone w wersji akademickiej ZWCAD