

Zambrów, dnia 18.05.2022 r.

IR.272.6.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1938B na odcinku 1400 m na terenie wsi Krusze Łubnice i Zanie Leśnica” Zarząd Powiatu Zambrowskiego działając w imieniu Powiatu Zambrowskiego w nawiązaniu do artykułu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający w ramach wyjaśnienia treści SIWZ, na zadane przez Wykonawcę pytania udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z przystąpieniem do postępowania proszę o podanie kategorii ruchu projektowanego odcinka drogi oraz podanie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować..

Pytanie 2:

W związku z przystąpieniem do postępowania proszę o odpowiedź na pytanie.

1. Pozycja 14 z przedmiaru – podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych kłińcowo-żwirowych o grubości 6 cm warstwa wiążąca. Proszę o odpowiedź jaki rodzaj asfaltu należy zastosować? Podbudowa z asfaltu AC 22P czy warstwa wiążąca z AC16W?

Odpowiedź:

AD 1:

- kategoria ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1938B objętej remontem – KR 3
- należy przyjąć rodzaj asfaltu 50/70

AD 2:

- należy zastosować asfalt 50/70, do warstwy wiążącej beton asfaltowy AC16W,

Jednocześnie prosimy o wpisanie w formularzu oferty w punkcie 3 litera a) „Wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie **pięciu** miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia”, zgodnie z warunkami SWZ (Rozdział VI).

Powyższe wyjaśnienie nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA

mgr inż. Stanisław Wł. Ożlański