



GMINA TURAWA
siedziba: Urząd Gminy w Turawie
46 - 045 Turawa
ul. Opolska 39C
www.turawa.pl
e - mail: ug@turawa.pl

Turawa, dnia 02.08.2024r.

BU.271.5.2024.AKG

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

**MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. LAZUROWEJ
W M. KOTÓRZ MAŁY**

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie nazwy kostki drobnowymiarowej, proszę podać wymiar kostki.

Wyjaśnienie:

Jest to zwykła szara kostka drobnowymiarowa gr. 8 cm, wymiary 8x10x20.

Poprawiony rysunek przekroju stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS