

GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 18 maja 2021 r.

ZP.271.1.2.2021.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zamówienia pn.: „**Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości**”.

Zamawiający Gmina Pakość na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 17.05.2021 r. wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.

Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane nawierzchnie rynku i chodników- z kostki betonowej czy kamiennej?

Odp.: Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej o zróżnicowanych wymiarach (np. z płyty kamień łamany, lub nowa era, lub inny równorzędny) gr. 6 cm (kolor melanz szaro- czarny).

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń