NAZWA LABORATORIUM:

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	NAZWA URZĄDZENIA	ILOŚĆ	PRODUCENT	TYP/MODEL	WYMIARY (szer/gł/wys)	CIĘŻAR URZĄDZENIA	NAPIĘCIE	PODŁĄCZENIE (STAŁE/ROZŁĄCZENIE)	MOC NA JEDN.	ILOŚĆ EMITOWANEGO CIEPŁA	PODTRZYMANIE PRĄDOWE (T/N)	POWODUJE PROMIENIOWANIE (T/N)	POWODUJE DRGANIA (T/N)	WYMAGANA TEMP. I WILGOTNOŚĆ DLA PRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA	SPOSÓB MOCOWANIA (MOBILNE / STAŁE)	ODCIĄG MIEJSCOWY (T/N)	LOKALIZACJA URZĄDZENIA W DYGESTORIUM, KOMORZE LAMINARNEJ	WODA ZIMNA (T/N)	WODA CIEPŁA (T/N)	WODA DESTYLOWANA (T/N)	WODA DEMI (T/N)	KANALIZACJA (T/N)	ŚCIEKI TECHN. (T/N)	GAZY (RODZAJ, KLASA CZYSTOŚCI)	MIESIĘCZNE ZUŻYCIE GAZU	URZĄDZENIE WYKONANE W WERSJI **EX**
1		pompy sytemu SA) - tylko jedna działa druga bekap	2	BUSCH	(SECO SV 1040 D	554x257x247	38	230 V	STAŁE	1,25kW	1,1kw	T	N	N	5° do 40°C do 95% RH w temp. 35°C	stałe	T - do instalacji próżniowej	podłoga	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2		satcaja gazów szlachetnych	1			2200x680x1800	1400	230 V	STAŁE	0,5 kW	0,3 kW	T	N	N	5° do 40°C do 95% RH w temp. 35°C	stałe	N	podłoga	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3		stacja jodów i ich aerozoli	1			1200x700x1500	1400	230 V	STAŁE	0,5 kW	0,3 kW	T	N	N	5° do 40°C do 95% RH w temp. 35°C	stałe	N	podłoga	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4		stacja dodatkowa na przyszłość	1			1200x700x1501	1400	231 V	STAŁE	0,5 kW	0,3 kW	T	N	N	5° do 40°C do 95% RH w temp. 35°C	stałe	N	podłoga	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5		SA-C,D - stelaż z filtrami	1			1500x600x1500	400	230 V	STAŁE	0,5 kW	0,3 kW	T	N	N	5° do 40°C do 95% RH w temp. 35°C	stałe	N	podłoga	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6		regał / szafa / stal kwasowa	2			800x600x1800	200										N	podłoga	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7		biurko - stali kwasowej	1			1400x700x900	200																				