



ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOŁYNYEC

50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 3/6 ,

tel. (71) 34 338 03,

e-mail: biuro@architektsc.pl

NIP: 897-10-04-192, REGON - 930406995

Wrocław, dnia 20-05-2021r.

Dotyczy: dokumentacji projektowej remontu i przebudowy pomieszczenia nr 112 (pom. serwerowni) w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu dla potrzeb Działu Usług Informatycznych UWr..

Do zdań na str. 3 Projektu budowlanego:

Klasa konstrukcji stalowych EXC1 według wymagań normy PN-EN 1090.

Trwałość systemu malarskiego długa ($H > 15$ lat) wg PN-EN ISO12944.

Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1.

Dopisuje się na końcu słowa: *lub równoważnej w całości*

Do zdania na str. 6 :

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP.

Dopisuje się na końcu słowa: *lub równoważny w całości*

JULIUSZ MODLINGER
mgr inż. architekt
uprawniony projektant
w specjalności architektonicznej
Nr dopr. 206/83/W6PP