



Znak sprawy: IGK.271.4.2024

**GMINA RYDZYNA**  
**ul. Rynek 1**  
**64-130 Rydzyna**

tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13  
NIP 6972207200, REGON 411050735

Rydzyna, dnia 10.04.2024 r.

**Odpowiedzi na pytania**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu**

**Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

**Pytanie 1:**

W projekcie wydzielone jest pomieszczenie agregatu, natomiast w dokumentach brak informacji na jego temat. Czy Zamawiający posiada na stacji agregat? Jeśli tak to w jaki sposób jest realizowane samoczynne załączenie rezerwy?

**Odpowiedź:**

Stacja wyposażona jest w agregat. Załączenie agregatu odbywa się ręcznie.

**Pytanie 2:**

Jeżeli na stacji nie ma agregatu to czy Zamawiający przewiduje jego montaż lub ma to wycenienie uwzględnić Wykonawca?

**Odpowiedź:**

Agregat jest poza zakresem postępowania.

**Pytanie 3:**

W nowej RT ma być umieszczony sterownik PLC który będzie sterował pracą SUW w tym pracą filtrów. Jednakże w stacji znajduje się część filtrów, które nie podlegają modernizacji i

posiadają zasuwę ręczną – w jaki sposób Zamawiający będzie na nich realizował programy automatycznego płukania? Czy tamte zasuwę będzie trzeba wymienić na takie z możliwością sterowania za pomocą sterownika czy dalej będzie to robił operator ręcznie?

**Odpowiedź:**

Płukanie filtrów nadal będzie prowadzone ręcznie.