



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „**Docieplenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blizianka**”

Na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Gmina Niebylec reprezentowana przez Wójta Gminy Niebylec udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak poniżej:

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie rodzaju oraz grubości styropianu, jaki ma być zastosowany do ocieplenia ścian. Opis techniczny podaje wymagany współczynnik lambda 0,036W/mK oraz grubość 15cm, natomiast wśród dostępnych na rynku styropianów elewacyjnych o zbliżonych parametrach dostępne są modele o wsp. 0,038W/mK oraz 0,033W/mK (styropian grafitowy). Czy oferent ma we własnym zakresie przeliczyć grubość ocieplenia z zastosowaniem dostępnego na rynku styropianu o innym współczynniku tak, aby uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zarówno polistyren ekstrudowany (XPS), jak i ekspandowany (EPS), przy zachowaniu minimalnych wymaganych parametrów określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ. Po stronie Wykonawcy pozostaje natomiast, czy do realizacji zamówienia zastosuje styropian biały, czy grafitowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie styropianu o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym, niż 0,037 W/mK.

Zamawiający informuje, że zapytanie wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, tj. z dotychczas obowiązującego: do dnia 21.10.2021 r. do godz. 10:00 na następujący: do dnia 25.10.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w związku z przesunięciem terminu składania ofert, zmianie ulega okres związania ofertą, w tym w szczególności bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem **25.10.2021 r.** i trwa do dnia **23.11.2021 r.**

Z poważaniem

Wójt Gminy Niebylec
mgr Zbigniew Korab